



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Guaiúba

MOMENTAR DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA-CE.
PROGRAMA: PLANEJAMENTO URBANO - MCIDADES - PT/CEF Nº 895138 / 2019.
LOCAL: MERCADO PÚBLICO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA - CE.
DATA: 14/07/2021.
BASE DE PREÇO: SINAPI MAIO DE 2021 COM DESONERAÇÃO E TABELA SEINFRA 27.1 COM DESONERAÇÃO.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE EM ACESSIBILIDADE

Eu, Jordan Matheus Alves da Silva, portador do RNP nº 061983610, na condição de Engenheiro Civil, projetista, DECLARO, na qualidade de representante da Prefeitura Municipal de Guaiúba, no estado do Ceará, inscrita com CNPJ 12.359.535/0001-32, Responsável Técnico pela Elaboração de Projeto Reforma e Ampliação do Mercado Público no município de Guaiúba/CE, vinculado ao Plano de Trabalho nº 1066831-74, SICONV 895138, para fins do disposto no Anexo I da Instrução Normativa nº 02, de 09 de outubro de 2017, do Ministério do Planejamento, desenvolvimento e Gestão, que foram atendidos os itens de acessibilidade, constantes da lista de verificação de acessibilidade anexa. DECLARO, outrossim, sob as penas da lei, estar plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e deter plenos poderes, conhecimentos técnicos e informações para firma-la.

Guaiúba - CE, 12 de julho de 2021.

JOSÉ WELLINGTON DE MELO GONÇALVES JÚNIOR
Secretário de Infraestrutura e Habitação
Prefeitura municipal de Guaiúba
CNPJ: 12.359.535/0001-32



JORDAN MATHEUS ALVES DA SILVA
Engenheiro Civil – RNP: 061981361-0 CREA - CE
Prefeitura municipal de Guaiúba
CNPJ: 12.359.535/0001-32



PROJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GUAIÚBA-CE.
PROGRAMA: PLANEJAMENTO URBANO - MCIDADES - PT/CEF Nº 895138 / 2019.
LOCAL: MERCADO PÚBLICO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GUAIÚBA - CE.
DATA: 27/05/2021.
BASE DE PREÇO: SINAPI MAIO DE 2021 COM DESONERAÇÃO E TABELA SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO.

ANEXO I**LISTA DE VERIFICAÇÃO EM ACESSIBILIDADE**

ROTA ACESSÍVEL	ITEM	DESCRIÇÃO	ATENDIMENTO*			ETAPA DE VERIFICAÇÃO			ITEM DA NBR 9050/15:	CBS
			SIM	NÃO nesta etapa**	N/A - Justificar (não será verificado)	PELO CONCEDENTE OU MANDATÁRIA** * NO PROJETO DE ENGENHARIA	PELO CONVENIENTE NO PROJETO EXECUTIVO DE ACESSIBILIDADE	PELO CONVENIENTE NO LAUDO DE CONFORMIDADE		
C A	1	Há indicação em projeto do traçado da rota acessível na área de intervenção?		SIM		s	s	s	6.1	
	2	As calçadas novas ou reformadas possuem faixa livre com largura mínima de 1,20 m?	SIM			s	s	s	6.12.3.b)	
	3	As faixas livres não possuem obstáculos?	SIM			n	s	s	6.12.3.b)	
	4	As calçadas novas ou reformadas possuem faixa de serviço com largura mínima de 0,70 m?	SIM			n	s	s	6.12.3.a)	
	5	Em casos de calçadas novas ou reformadas com largura superior a 2,0m, há faixa de acesso?	SIM			n	s	s	6.12.1 6.12.3.c)	
	6	A faixa livre possui 2,10 m de altura livre nas calçadas novas ou reformadas?	SIM			n	s	s	6.12.3.b)	
	7	A sinalização suspensa está instalada acima de 2,10 m do piso nas calçadas novas ou reformadas?		X		n	s	s	5.2.8.2.3	
	8	A faixa livre ou passeio das calçadas novas ou reformadas possui inclinação transversal de até 3%?	SIM			n	s	s	6.12.3.b)	
	9	Nas calçadas novas ou reformadas há sinalização tátil direcional quando da ausência ou descontinuidade de linha-guia identificável?			X	n	s	s	ABNT NBR 16537 - 7.8.1	

JOSÉ ROBERTO GONÇALVES DA SILVA
 SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,
 PESCA E MEIO AMBIENTE

JORDANA DOS REIS DA SILVA
 ENG. CIVIL PREFEITURA GUAÍUBA
 RNP: 06190138/1-CREA/CE

Rua Pedro Augusto, nº 53 - Centro - CEP: 61.890-000 - Guaiúba - Ceará
 CNPJ: 12.359.535/0001-32



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Guaiúba

ESTADO DO CEARÁ



PROJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA-CE.

PROGRAMA: PLANEJAMENTO URBANO - MCIDADES - PT/CEF Nº 895138 / 2019.

LOCAL: MERCADO PÚBLICO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA - CE.

DATA: 27/05/2021.

BASE DE PREÇO: SINAPI MAIO DE 2021 COM DESONERAÇÃO E TABELA SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO.

10	A sinalização visual possui contraste de luminância, em condições secas e molhadas nas calçadas novas?	X		n	s	s	5.4.6.2
11	Há sinalização tátil ou piso tátil para informar a existência de: desníveis, objetos suspensos, equipamentos, mudança de direção, travessia de pedestre, início e término de rampas e escadas, rebaixamentos de	X		n	s	s	5.4.6.3 ABNT NBR 16537 - 6.6 - 7.4

JOSE ROBERTO GONÇALVES DA SILVA
SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,
PESCA E MEIO AMBIENTE

JOÃO MATHEUS ALVES DA SILVA
ENG. CIVIL, PREFEITURA GUAÍUBA
RNP: 061981381-0 CREA-CE



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Guaiúba

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO URBANO E PARTICIPATIVO



PROJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GUAIÚBA-CE.

PROGRAMA: PLANEJAMENTO URBANO - MCDIDADES - PT/CEF Nº 895138 / 2019.

LOCAL: MERCADO PÚBLICO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GUAIÚBA - CE.

DATA: 27/05/2021.

BASE DE PREÇO: SINAPI MAIO DE 2021 COM DESONERAÇÃO E TABELA SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO.

	guia nas calçadas novas ou reformadas?							
12	A faixa livre das calçadas novas ou reformadas possui piso com superfície regular, firme, estável, não trepicante e anti derrapante, sob condição seca ou molhada?	SIM		n	s	s	6.3.2	
13	O acesso de veículos aos lotes cria degraus ou desníveis na faixa livre nas calçadas novas ou reformadas?	NÃO		n	s	s	6.12.4	
14	Os rebaixamentos de calçadas ou faixas elevadas para a travessia das vias constantes da intervenção estão na direção do fluxo da travessia de pedestres em calçadas novas ou reformadas ou reformadas?	SIM		s	s	s	6.12.7	
15	Os rebaixamentos de calçadas possuem inclinação igual ou inferior a 8,33% (nas rampas laterais e central) ou igual ou inferior a 5% para rebaixamento total (nas rampas laterais) em calçadas novas?	SIM		n	s	s	6.12.7.3 6.12.7.3.4	
16	Os rebaixamentos de calçadas possuem rampa central com largura mínima de 1,50m em calçadas novas ou reformadas?		X	s	s	s	6.12.7.3	
17	Os rebaixamentos de calçadas são feitos de forma a não reduzir a largura da faixa livre ou passeio em medida inferior a 1,20m em calçadas novas ou reformadas?	SIM		n	s	s	6.12.7.3	
18	Há desnível entre o término do rebaixamento da calçada e o leito carroçável em calçadas novas ou reformadas?	SIM		n	s	s	6.12.7.3.1	
19	Há rebaixamento do canteiro divisor de pistas, com largura igual à da faixa de travessia?		X	s	s	s	6.12.7.3.5	

Rua Pedro Augusto, nº 53 - Centro - CEP: 61.890-000 - Guaiúba - Ceará
 CNPJ: 12.359.535/0001-32

JOSE ROBERTO GONCALVES DA SILVA
 SECRETARIO DE AGRICULTURA, PECUARIA,
 PESCA E MEIO AMBIENTE

JOSE ROBERTO GONCALVES DA SILVA
 SECRETARIO DE AGRICULTURA, PECUARIA,
 PESCA E MEIO AMBIENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Guaiúba

HUMANIDADE, TRAZENDO O BEM PARA TODOS



PROJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA-CE.

PROGRAMA: PLANEJAMENTO URBANO - MCIDADES - PT/CEF Nº 895138 / 2019.

LOCAL: MERCADO PÚBLICO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA - CE.

DATA: 27/05/2021.

BASE DE PREÇO: SINAPI MAIO DE 2021 COM DESONERAÇÃO E TABELA SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO.

20	Os semáforos para pedestres possuem dispositivos sincronizados com sinais visuais e sonoros?	X	n	s	s	8.2.2.3
21	Os semáforos, se acionados manualmente, possuem comando	X	n	s	s	8.2.4.3 8.2.2.1

JOSÉ ROBERTO GONÇALVES DA SILVA
SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,
PESCA E MEIO AMBIENTE

JOSÉ MARCELO ALVES DA SILVA
ENG. CIVIL PREFEITURA GUAÍUBA
RNP: 061961361-0 CREA-CE



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Guaiúba

LEI Nº 001 DE 1990



PROJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA-CE.

PROGRAMA: PLANEJAMENTO URBANO - MCIDADES - PT/CEF Nº 895138 / 2019.

LOCAL: MERCADO PÚBLICO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA - CE.

DATA: 27/05/2021.

BASE DE PREÇO: SINAPI MAIO DE 2021 COM DESONERAÇÃO E TABELA SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO.

		revestimento adjacente?							
	34	Em escadas, na ausência de paredes laterais, há guarda corpos e guias de balizamento?	SIM			s	s	s	6.9.5
	35	Nas rampas e escadas há corrimãos?	SIM			s	s	s	6.9.2.1
	36	Em escadas e rampas os corrimãos são contínuos com diâmetro entre 30 mm a 45 mm, com altura de 0,92 m e a 0,70 m do piso e prolongamento mínimo de 0,30 m nas extremidades e recurvados nas extremidades?	SIM			n	s	s	6.9
	37	Em rampas ou escadas com largura igual ou superior a 2,40 m, há instalação de corrimão intermediário?	SIM			n	s	s	6.9.4
	38	Em rampas ou escadas, se há corrimão intermediário e patamar com comprimento superior a 1,40 m, há espaçamento mínimo de 0,80 m?	SIM			n	s	s	6.9.4.1
PLA TAF OR MA	39	Em plataforma de elevação vertical com percurso aberto, há fechamento contínuo com altura de 1,10 m e sem vãos laterais?		X		n	s	s	6.10
	40	Em plataforma de elevação vertical com percurso superior a 2,00 m, o percurso é fechado?		X		n	s	s	6.10.3.2
	41	Em plataforma de elevação inclinada há parada programada no patamares ou pelo menos a cada 3,20 m de desnível?		X		n	s	s	6.10.4.2
	42	Há dispositivos de comunicação interno e externo à caixa de corrida, para solicitação de auxílio?		X		n	s	s	6.10.1
	43	Os elevadores, quando projetados para cadeira de rodas e outro usuário, possuem cabine com dimensões mínimas de 1,40 m x 1,10 m?		X		s	s	s	ABNT NBR NM 313 - Tabela 1

Rua Pedro Augusto, nº 53 - Centro - CEP: 61.890-000 - Guaiúba - Ceará

CNPJ: 12.359.535/0001-32

JOSE ROBERTO GONÇALVES DA SILVA
SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, PECUARIA,
PESCA E MEIO AMBIENTE

JUNTA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
RUA DA PREFEITURA S/Nº
RUA Nº 001001314 CNEP/AE



PROJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GUAIÚBA-CE.
 PROGRAMA: PLANEJAMENTO URBANO - MCIDADES - PT/CEF Nº 895138 / 2019.
 LOCAL: MERCADO PÚBLICO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GUAIÚBA - CE.
 DATA: 27/05/2021.
 BASE DE PREÇO: SINAPI MAIO DE 2021 COM DESONERAÇÃO E TABELA SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO.

46	Há sinalização com piso tátil de alerta junto à porta dos elevadores e plataformas de elevação vertical?	X	n	s	s	ABNT NBR 16537 - 6.9.1
47	Possui sinalização sonora informando o pavimento em equipamentos com mais de duas paradas?	X	n	s	s	6.10.1
48	Junto à porta do elevador há dispositivo entre 1,80 m e 2,50 m que emite sinais sonoro e visual, indicando o sentido em que a cabine se movimenta?	X	n	s	s	ABNT NBR NM 313
49	A botoeira do pavimento está localizada entre 0,90 m e 1,10 m do piso?	X	n	s	s	ABNT NBR NM 313
50	A botoeira da cabine está localizada entre 0,90 m e 1,30 m do piso?	X	n	s	s	ABNT NBR NM 313
51	O desnível entre o piso da cabine e o piso externo é de, no máximo, 15 mm?	X	n	s	s	ABNT NBR NM 313
52	A distância horizontal entre o piso da cabine e o piso externo é de, no máximo, 35 mm?	X	n	s	s	ABNT NBR NM 313
53	O número do pavimento está localizado nos batentes externos, indicando o andar, em relevo e em Braille?	X	n	s	s	5.4.5.2
54	Há rota acessível interligando as vagas reservadas dos estacionamentos aos acessos?	X	n	s	s	6.2.4
55	Há vagas de estacionamento reservadas a veículos que transportem pessoas com deficiência?	X	s	s	s	Lei 13.146/2015
56	O número de vagas de estacionamento reservadas a veículos que transportem pessoas com deficiência é de, no mínimo, 2% do total de vagas, assegurada, no mínimo 1 vaga?	X	s	s	s	Lei 13.146/2015
57	As vagas destinadas a pessoas com deficiência localizam-se a, no máximo, 50m do acesso à edificação ou elevadores?	X	n	s	s	6.14.1.2

LISTA
ACI
ONA
ME



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Guaiúba

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO



PROJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA-CE.

PROGRAMA: PLANEJAMENTO URBANO - MCDIDADES - PT/CEF Nº 895138 / 2019.

LOCAL: MERCADO PÚBLICO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA - CE.

DATA: 27/05/2021.

BASE DE PREÇO: SINAPI MAIO DE 2021 COM DESONERAÇÃO E TABELA SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO.

58	As vagas destinadas a pessoas com deficiência contam com espaço adicional de, no mínimo, 1,20 m de largura?	X		n	s	s	6.14.1.2
59	Há vagas de estacionamento reservadas a veículos que transportem pessoas idosas?	X		s	s	s	Lei 10.741/2003

ROBERTO GONÇALVES DA SILVA
 SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,
 PESCA E MEIO AMBIENTE

JORRAN ANDRÉAS ALVES DA SILVA
 ENR. CIVIL, PREFEITURA GUAÍUBA
 PNP: 05150501-0004-CE



PROJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GUAIÚBA-CE.
 PROGRAMA: PLANEJAMENTO URBANO - CIDADES - PT/CEF Nº 895138 / 2019.
 LOCAL: MERCADO PÚBLICO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GUAIÚBA - CE.
 DATA: 27/05/2021.
 BASE DE PREÇO: SINAPI MAIO DE 2021 COM DESONERAÇÃO E TABELA SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO.

ACESSO	60	O número de vagas destinadas a veículos que transportem pessoas idosas é de, no mínimo, 5% do total de vagas, com no mínimo uma vaga?		X		s	s	s	Lei 10.741/2003
	61	As vagas destinadas a pessoas idosas estão posicionadas próximas das entradas do edifício?		X		n	s	s	6.14
	62	As vagas reservadas contêm sinalização vertical e horizontal?		X		n	s	s	5.5.2.3 6.14
	63	Há indicação no projeto do traçado da rota acessível?	SIM			s	s	s	6.1.1
	64	A rota acessível interliga as áreas de uso público e adaptadas da edificação e incorpora as circulações?		X		s	s	s	6.1.1
	65	Todas as entradas da edificação de uso público ou comum são acessíveis?	SIM			n	s	s	6.2.1; 6.1.1.1
	66	Se houver controle de acesso, tipo catracas ou cancelas, pelo menos um deles em cada conjunto é acessível?	SIM			n	s	s	6.2.5
	67	Possui sinalização informativa e direcional nas entradas e saídas acessíveis?		X		n	s	s	6.2.8
	68	Há mapa acessível instalado imediatamente após a entrada principal com piso tátil associado, informando os principais pontos de distribuição no prédio ou locais de maior utilização?		X		n	s	s	Anexo B B.4
	69	Há pelo menos duas formas de deslocamento vertical nas circulações verticais? (escadas, rampas, plataformas elevatórias ou elevador)		X		s	s	s	6.3
70	As superfícies de piso possuem revestimento regular, firme, estável, não trepidante e antiderrapante, estando secas ou molhadas?	SIM			n	s	s	6.3.2	



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Guaiúba

MUNICÍPIO DE GUAIÚBA - CEARÁ



PROJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GUAIÚBA-CE.

PROGRAMA: PLANEJAMENTO URBANO - MCIDADES - PT/CEF Nº 895138 / 2019.

LOCAL: MERCADO PÚBLICO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GUAIÚBA - CE.

DATA: 27/05/2021.

BASE DE PREÇO: SINAPI MAIO DE 2021 COM DESONERAÇÃO E TABELA SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO.

71	A rota acessível é nivelada ou possui desníveis de no máximo 0,5 cm, ou quando maior que 0,5 cm e menor que 2 cm é chanfrada na proporção 1:2 (50%)	SIM			n	s	s	6.3.4.1	
72	Há rampa nos casos em que ocorra um desnível maior que 2 cm?	SIM			n			6.1 6.1.1.2 6.3.4.1	
73	Se houver grelhas e juntas de dilatação em rotas acessíveis, os vãos	SIM			n	s	s	6.3.5	

JOSE ROBERTO GONÇALVES DA SILVA
SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, Pecuária,
PESCA E MEIO AMBIENTE

JOSE ROBERTO GONÇALVES DA SILVA
SECRETÁRIO DE AGRICULTURA,
PESCA E MEIO AMBIENTE



PROJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GUAIÚBA-CE.

PROGRAMA: PLANEJAMENTO URBANO - CIDADES - PT/CEF Nº 895138 / 2019.

LOCAL: MERCADO PÚBLICO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GUAIÚBA - CE.

DATA: 27/05/2021.

BASE DE PREÇO: SINAPI MAIO DE 2021 COM DESONERAÇÃO E TABELA SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO.

		perpendiculares ao fluxo principal possuem dimensão máxima de 15mm?								
CORREIDORES	74	Para corredores de uso comum com extensão de até 4,00 m, a largura é de, no mínimo, 0,90 m?	SIM		n	s	s	6.11.1		
	75	Para corredores de uso comum com extensão de até 10,00 m, a largura é de, no mínimo, 1,20 m?		X	n	s	s	6.11.1		
	76	Para corredores de uso comum com extensão acima de 10,00m, a largura é de, no mínimo, 1,50 m?		X	n	s	s	6.11.1		
	77	Para corredores de uso público, a largura é de, no mínimo, 1,50 m?		X	n	s	s	6.11.1		
	78	Para transposição de obstáculos com no máximo 0,40 m de extensão, a largura é de no mínimo 0,80 m?		X	n	s	s	6.11.1.2		
	79	Para transposição de obstáculos com extensão superior a 0,40 m, a largura é de no mínimo 0,90 m?		X	n	s	s	6.11.1.2		
	80	As passagens possuem informação visual, associada a sinalização tátil ou sonora?		X	n	s	s	5.4.1		
	81	Há placas de sinalização informando sobre os sanitários, acessos verticais e horizontais, números de pavimentos e rota de fuga?	SIM		n	s	s	5.2.8.1		
	82	Esta sinalização esta disposta em locais acessíveis para pessoa em cadeira de rodas, com deficiência visual, entre outros usuários, de tal forma que possa ser compreendida por todos?		X	n	s	s	5.2.8.1		
ROTA DE FUGA	83	Quando a rota de fuga incorpora escadas de emergência e elevadores de emergência há área de resgate com no mínimo um M.R (0,80X1,20m) por pavimento e um para cada escada e elevador de emergência?		X	s	s	s	6.4.4		

Rua Pedro Augusto, nº 53 - Centro - CEP: 61.890-000 - Guaiúba - Ceará

CNPJ: 12.359.535/0001-32



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Guaiúba

Município do Ceará - Brasil



PROJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA-CE.

PROGRAMA: PLANEJAMENTO URBANO - MCIDADES - PT/CEF Nº 895138 / 2019.

LOCAL: MERCADO PÚBLICO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA - CE.

DATA: 27/05/2021.

BASE DE PREÇO: SINAPI MAIO DE 2021 COM DESONERAÇÃO E TABELA SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO.

	84	As rotas de fuga e as saídas de emergência estão sinalizadas, com informações visuais, sonoras e táteis?	SIM		n	s	s	5.5.1	
RAMPAS E ESCADAS	85	As rampas possuem largura mínima de 1,50 m? Sendo o mínimo admissível de 1,20m (indicadas)	SIM		s	s	s	6.6.2.5	

JOSE ROBERTO GONÇALVES DA SILVA
SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,
PESCA E MEIO AMBIENTE

JOSE ROBERTO GONÇALVES DA SILVA
ENR. CIVIL, PREFEITURA GUAÍUBA
RPP: 081808100 CREJ-CE

**PROJETO:** REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GUAIÚBA-CE.**PROGRAMA:** PLANEJAMENTO URBANO - MCIDADES - PT/CEF Nº 895138 / 2019.**LOCAL:** MERCADO PÚBLICO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GUAIÚBA - CE.**DATA:** 27/05/2021.**BASE DE PREÇO:** SINAPI MAIO DE 2021 COM DESONERAÇÃO E TABELA SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO.

	até 8,35% e o número máximo de segmentos de rampa é 15?								
98	Os pisos dos degraus das escadas possuem dimensão entre 0,28 m e 0,32 m?	SIM			s	s	s	6.8.2	
99	Os espelhos dos degraus das escadas possuem dimensão entre 0,16 m e 0,18 m?	SIM			s	s	s	6.8.2	
100	O primeiro e o último degrau de um lance de escada distam 0,50m da circulação adjacente?	SIM			s	s	s	6.8.4	
101	As escadas que interligam os pavimentos, possuem sinalização tátil, visual e/ou sonora?	SIM			n	s	s	6.5.1.3	
102	Há sinalização visual de degraus isolados?		X		n	s	s	5.4.4	
103	Em plataforma de elevação vertical com percurso aberto, há fechamento contínuo com altura de 1,10 m e sem vãos laterais?			N/A	n	s	s	6.10.3.1	
104	Em plataforma de elevação vertical com percurso superior a 2,00 m, o percurso é fechado?			N/A	n	s	s	6.10.3.2	
105	Em plataforma de elevação inclinada há parada programada nos patamares ou pelo menos a cada 3,20 m de desnível?			N/A	n	s	s	6.10.4.2	
106	Há dispositivos de comunicação interno e externo à caixa de corrida, para solicitação de auxílio?			N/A	n	s	s	6.10.1	
107	Os elevadores possuem cabine com dimensões mínimas de 1,40 m x 1,10 m?			N/A	s	s	s	ABNT NBR NM 313	
108	Em elevadores as portas, quando abertas, possuem vão livre mínimo de 0,80 m x 2,10 m?			N/A	n	s	s	6.11.2.4	
109	O piso da cabine contrasta com o da circulação?			N/A	n	s	s	ABNT NBR NM 313	
110	Possui sinalização com piso tátil de alerta e visual junto ao equipamento? (exceto plataforma de elevação inclinada)			N/A	n	s	s	6.10.1; 6.10.4.4	

Rua Pedro Augusto, nº 53 - Centro - CEP: 61.890-000 - Guaiúba - Ceará
CNPJ: 12.359.535/0001-32JOSE ROBERTO GONCALVES DA SILVA
SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,
PEIXE E MEIO AMBIENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Guaiúba

PROJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GUATUBA-CE.

PROGRAMA: PLANEJAMENTO URBANO - MCIDADES - PT/CEF Nº 895138 / 2019.


LOCAL: MERCADO PÚBLICO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GUAIÚBA - CE.

DATA: 27/05/2021.

BASE DE PREÇO: SINAPI MAIO DE 2021 COM DESONERAÇÃO E TABELA SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO.

111	Possui sinalização sonora informando o pavimento em equipamentos com mais de duas paradas?			N/A	n	s	s	6.10.1	
112	Junto a porte do elevador há dispositivo entre 1,80 m e 2,50 m que emite sinais sonoro e visual, indicando o sentido em que a cabine se movimentará?			N/A	n	s	s	ABNT NBR NM 313	

JOSE ROBERTO GONÇALVES DA SILVA
SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,
PESCA E MEIO AMBIENTE


JOSE ROBERTO GONÇALVES DA SILVA
SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,
PESCA E MEIO AMBIENTE



Rua Pedro Augusto, nº 53 – Centro – CEP: 61.890-000 – Guaiúba – Ceará

CNPJ: 12.359.535/0001-32



PROJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA-CE.

PROGRAMA: PLANEJAMENTO URBANO - MCDIDADES - PT/CEF Nº 895138 / 2019.

LOCAL: MERCADO PÚBLICO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA - CE.

DATA: 27/05/2021.

BASE DE PREÇO: SINAPI MAIO DE 2021 COM DESONERAÇÃO E TABELA SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO.

	113	A botaieira do pavimento está localizada entre 0,90 m e 1,10 m do piso?		N/A	n	s	s	ABNT NBR NM 313
	114	A botaieira da cabine está localizada entre 0,90 m e 1,30 m do piso?		N/A	n	s	s	ABNT NBR NM 313
	115	O desnível entre o piso da cabine e o piso externo é de, no máximo, 15 mm?		N/A	n	s	s	ABNT NBR NM 313
PLATAFORMAS E ELEVADORES	116	A distância horizontal entre o piso da cabine e o piso externo é de, no máximo, 35 mm?		N/A	n	s	s	ABNT NBR NM 313
	117	O número do pavimento está localizado nos batentes externos, indicando o andar, em relevo e em Braille?		N/A	n	s	s	5.4.5.2
	118	As portas, quando abertas, possuem vão livre de 0,80 m de largura e 2,10 m de altura?	SIM		s	s	s	6.11.2.4
P O	119	Nos locais de prática esportivas, as portas tem largura mínima de 1m nas circulações destinadas a praticantes?	SIM		s	s	s	6.11.2.4; 6.11.2.12; 10.11.1
	120	Em portas de duas ou mais folhas, pelo menos um delas possui vão livre de 0,80 m de largura?	SIM		n	s	s	6.11.2.4
	121	Se houver portas em sequência, há espaço entre elas (abertas) de, no mínimo, 1,50 m de diâmetro e 0,60 m ao lado da maçaneta?	SIM		n	s	s	6.11.2
	122	A área de varredura das portas não interfere nas áreas de manobra, na dimensão mínima dos patamares e no fluxo principal de circulação?	SIM		n	s	s	6.6.4.1; 6.8.8; 6.11.2.1
	123	Se abertura da porta é no sentido do deslocamento do usuário, existe espaço livre de 0,30 m entre a porta e a parede e espaço frontal de 1,2 m ou acionamento automático?	SIM		n	s	s	6.11.2.2

SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,
PESCA E MEIO AMBIENTE

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Guaiúba

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA - CEARÁ

**PROJETO:** REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GUAIÚBA-CE.**PROGRAMA:** PLANEJAMENTO URBANO - MCIDADES - PT/CEF Nº 895138 / 2019.**LOCAL:** MERCADO PÚBLICO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GUAIÚBA - CE.**DATA:** 27/05/2021.**BASE DE PREÇO:** SINAPI MAIO DE 2021 COM DESONERAÇÃO E TABELA SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO.

124	Se abertura da porta é no sentido oposto ou lateral ao deslocamento do usuário, existe espaço livre de 0,60 m entre a porta e a parede e espaço frontal de 1,5m ou acionamento automático?	SIM			n	s	s	6.11.2.2; 6.11.2.3	
125	Possui sinalização visual no centro da porta ou na parede ao lado da maçaneta (1,20 m - 1,60 m) no lado externo, informando o ambiente?	SIM			n	s	s	5.4.1	
126	A sinalização visual		X		n	s	s	5.4.1	

JOSE ROBERTO GONÇALVES DA SILVA
SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,
PESCA E MEIO AMBIENTE


ALEXANDRE AUGUSTO
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO URBANO
E INFRAESTRUTURA



PROJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GUAIÚBA-CE.
 PROGRAMA: PLANEJAMENTO URBANO - MCIDADES - PT/CEF Nº 895138 / 2019.
 LOCAL: MERCADO PÚBLICO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GUAIÚBA - CE.
 DATA: 27/05/2021.
 BASE DE PREÇO: SINAPI MAIO DE 2021 COM DESONERAÇÃO E TABELA SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO.

	está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em altura entre 0,90 m - 1,20 m) ou sonora?								
127	As maçanetas das portas são do tipo alavanca e estão instaladas entre 0,80 m e 1,10 m do piso?	SIM			n	s	s	6.11.2.6	
128	A altura do peitoril respeita o cone visual de pessoa em cadeira rodas (aprox. 60 cm)?	SIM			n	s	s	6.11.3	
129	As janelas possuem comando de abertura instalados entre 0,60 m e 1,20 m do piso?	SIM			n	s	s	6.11.3	
130	Existe sanitário acessível, para cada sexo, em todos os pavimentos, com entrada independente dos sanitários coletivos?		X		s	s	s	7.4.3	
131	As superfícies de piso dos sanitários acessíveis não possuem desníveis e possuem revestimento regular, firme, estável, não trepidante, e antiderrapante, estando secas ou molhadas?		X		n	s	s	6.3.2 6.3.4	
132	Há no mínimo 5% do total de cada peça sanitária, com no mínimo uma, para cada sexo em cada pavimento, onde há sanitários?		X		n	s	s	7.4.3	
133	O sanitário acessível ou boxe sanitário acessível possui circulação livre para giro de 360° (diâmetro 1,50 m)?		X		s	s	s	7.5.a)	
134	Os sanitários acessíveis possuem dispositivo de sinalização de emergência (alarme sonoro e visual) próximo à bacia, acionado através de pressão ou alavanca, instalado à 40 cm do piso e com cor contrastante?		X		n	s	s	5.6.4.1	
135	Os interruptores foram instalados em altura de 0,60m a 1,00 m do piso?		X		n	s	s	4.6.9	
136	As portas, quando abertas, possuem vão livre de 0,80 m de largura e 2,10 m de altura?	SIM			s	s	s	6.11.2.4	

Rua Pedro Augusto, nº 53 - Centro - CEP: 61.890-000 - Guaiúba - Ceará
 CNPJ: 12.359.535/0001-32



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Guaiúba

PLANEJAMENTO URBANO - MCIDADES



PROJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA-CE.

PROGRAMA: PLANEJAMENTO URBANO - MCIDADES - PT/CEF Nº 895138 / 2019.

LOCAL: MERCADO PÚBLICO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA - CE.

DATA: 27/05/2021.

BASE DE PREÇO: SINAPI MAIO DE 2021 COM DESONERAÇÃO E TABELA SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO.

137	Em caso de porta de eixo vertical, a abertura é para o lado externo do sanitário ou boxe?	SIM			s	s	s	7.5.f)	
138	Nos locais de prática esportivas, as portas tem largura mínima de 1m nas circulações destinada a praticantes?	SIM			s	s	s	6.11.2.4; 6.11.2.12; 10.11.1	



JOSE ROBERTO GONCALVES DA SILVA
SECRETARIO DE AGRICULTURA, PECUARIA,
PESCA E MEIO AMBIENTE


JOSE ROBERTO GONCALVES DA SILVA
ENGR. CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL
RUA: OSVALDO LIMA, 10 - CENTRO - CE





①



PROJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA-CE.
 PROGRAMA: PLANEJAMENTO URBANO - MCIDADES - PT/CEF Nº 895138 / 2019.
 LOCAL: MERCADO PÚBLICO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA - CE.
 DATA: 27/05/2021.
 BASE DE PREÇO: SINAPI MAIO DE 2021 COM DESONERAÇÃO E TABELA SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO.

BACIA SANITÁRIA	139	A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, afixado na parte interna da porta e maçaneta tipo alavanca?	SIM		n	s	s	6.11.2.7 Figura 84; 7.11.5
	140	Há sinalização visual no centro da porta ou na parede ao lado da maçaneta (1,20 m - 1,60 m) no lado externo, informando o ambiente?	SIM		n	s	s	5.4.1
	141	A sinalização visual está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em altura entre 0,90 m - 1,20 m) ou sonora?		X	n	s	s	5.4.1
	142	Há área de transferência (0,80 m x 1,20 m) lateral, diagonal e perpendicular para a bacia sanitária?		X	s	s	s	7.5
	143	A bacia possui 0,43 m a 0,45 m de altura em o assento (46 cm de altura com assento)?		X	n	s	s	7.7.2.1
	144	A bacia NÃO possui abertura frontal?		X	n	s	s	7.7.2.1
	145	Há barras de apoio com comprimento mínimo de 0,80 m, fixadas horizontalmente nas paredes de fundo e na lateral da bacia sanitária, distando 0,75 m do piso acabado e uma barra vertical de, no mínimo 0,70m, a 0,10m acima da barra horizontal e a 0,30m da borda frontal da bacia?		X	n	s	s	7.7.2.2 Figuras 103 e 104
	146	O acionamento da válvula de descarga está a no máximo 1,00 m do piso?		X	n	s	s	7.7.3.1
147	No caso de caixa acoplada, a barra sobre esta, possui altura máxima de 0,89 m?		X	n	s	s	7.7.2.3.3	
148	O acionamento de descarga em caixa acoplada é do tipo alavanca ou sensores?		X	n	s	s	7.7.3.2	

Rua Pedro Augusto, nº 53 - Centro - CEP: 61.890-000 - Guaiúba - Ceará
 CNPJ: 12.359.535/0001-32

JOSE ROBERTO GONÇALVES DA SILVA
 SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,
 PESCA E MEIO AMBIENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Guaiúba

PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO DE RESERVAS

PROJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA-CE.

PROGRAMA: PLANEJAMENTO URBANO - MCIDADES - PT/CEF Nº 895138 / 2019.

LOCAL: MERCADO PÚBLICO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA - CE.

DATA: 27/05/2021.

BASE DE PREÇO: SINAPI MAIO DE 2021 COM DESONERAÇÃO E TABELA SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO.

LAVATÓRIO	149	O lavatório acessível é sem coluna ou com coluna suspensa, com profundidade máxima de 0,50m, altura final entre 0,78 e 0,80m e distante 0,30 m do piso?	X	n	s	s	7.5.d) Figura 98
	150	No caso de lavatório instalado em bancada, a altura superior da cuba está entre 78 e 80 cm, e possui altura livre inferior de, no	X	n	s	s	7.10.3

JOSE ROBERTO GONCALVES DA SILVA
SECRETARIO DE AGRICULTURA, PECUARIA,
PESQUEIRIA E AMBIENTE

SECRETARIA DE LICENCIAMENTO E REGISTRO
DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
RUA PEDRO AUGUSTO, Nº 53 - CENTRO - GUAIUBA - CE






PREFEITURA MUNICIPAL DE

Guaiúba

MUNICÍPIO DE GUAIÚBA - CEARÁ



PROJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GUAIÚBA-CE.

PROGRAMA: PLANEJAMENTO URBANO - MCIDADES - PT/CEF Nº 895138 / 2019.

LOCAL: MERCADO PÚBLICO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GUAIÚBA - CE.

DATA: 27/05/2021.


BASE DE PREÇO: SINAPI MAIO DE 2021 COM DESONERAÇÃO E TABELA SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO.

	151	<p>minimo, 75 cm?</p> <p>Há barras de apoio de cada lado dos lavatórios, distantes a, no máximo, 0,50m da parede e do eixo da torneira e no caso de barra horizontal, o perfil superior de 0,78 a 0,80m do piso e no caso de barra vertical com, no mínimo, 0,40m de comprimento, a 0,90m do piso?</p>	X	n	s	s	7.8.1 Figuras 113 e 114
	152	<p>As torneiras são acionadas por alavanca, sensor eletrônico ou dispositivo equivalente ?</p>	X	n			7.8.2
MICTÓRIO	153	<p>Existe área de aproximação frontal para Pessoa com Mobilidade Reduzida (diâmetro de 60 cm) e para Pessoa em Cadeira de Rodas (0,80 m x 1,20 m)?</p>	X	n	s	s	7.10.4
	154	<p>Para os mictórios suspensos, a altura da borda frontal é de 0,60 m a 0,65 m?</p>	X	n	s	s	7.10.4.3
	155	<p>Acionamento da descarga é do tipo alavanca ou automática e possui altura de 1,00 m do piso?</p>	X	n	s	s	7.10.4.3
	156	<p>O mictório possui barras de apoio em ambos os lados com afastamento de 0,30 m (a partir do eixo), comprimento mínimo de 0,70 m e fixadas a altura de 0,75 m do piso acabado?</p>	X	n	s	s	7.10.4.3
A C	157	<p>Se existir ducha higiênica, está instalada de 0,45 a 1,20 do piso e distante de 0,25 a 0,43m da borda lateral da bacia?</p>	X	n			7.5. m) Figura 14
	158	<p>O espelho, quando instalado em parede sem pias, possui borda inferior a, no máximo, 0,50 m e a borda superior a, no mínimo, 1,80 m do piso?</p>	X	n	s	s	7.11.1

Rua Pedro Augusto, nº 53 – Centro – CEP: 61.890-000 – Guaiúba – Ceará

CNPJ: 12.359.535/0001-32

JOSE ROBERTO GONÇALVES DA SILVA
SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,
RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Guaiúba

CONSTITUÍDA EM 1961

PROJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GUAIÚBA-CE.

PROGRAMA: PLANEJAMENTO URBANO - MCIDADES - PT/CEF Nº 895138 / 2019.

LOCAL: MERCADO PÚBLICO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GUAIÚBA - CE.

DATA: 27/05/2021.

BASE DE PREÇO: SINAPI MAIO DE 2021 COM DESONERAÇÃO E TABELA SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO.


159	O espelho, quando instalado sobre o lavatório, possui borda inferior a. no máximo, a 0,90 m e a borda superior a. no mínimo, 1,80 m do piso?		X		n	s	s	7.11.1	
160	A papelreira embutida está em altura mínima de 0,55 m (ceixo) do piso e dista 0,20 m da borda frontal da bacia?		X		n	s	s	7.11.2	

JOSE ROBERTO GONCALVES DA SILVA
SECRETARIO DE AGRICULTURA, Pecuária,
Pesca e Meio Ambiente

SECRETARIA DE LICENCIAMENTO E REGULAÇÃO
DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
COM. COOP. PREFEITURA MUNICIPAL
RUA: CONSTITUÍDA EM 1961



Rua Pedro Augusto, nº 53 – Centro – CEP: 61.890-000 – Guaiúba – Ceará
CNPJ: 12.359.535/0001-32



PROJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA-CE.

PROGRAMA: PLANEJAMENTO URBANO - MCIDADES - PT/CEF Nº 895138 / 2019.

LOCAL: MERCADO PÚBLICO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA - CE.

DATA: 27/05/2021.

BASE DE PREÇO: SINAPI MAIO DE 2021 COM DESONERAÇÃO E TABELA SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO.

	161	A papelreira de sobrepor está alinhada com a borda frontal da bacia e o acesso ao papel está a 1,00 m do piso acabado?	X	-	n	s	s	7.11.2
	162	Os acessórios (papelreira, cabide e porta-objetos) atendem à altura entre 0,80 m e 1,20 m?	X		n	s	s	7.11.3 7.11.4
BOXE DE CHUVEIRO	163	As dimensões mínimas do boxe de chuveiro são de 0,90 m x 0,93 m?	X		s	s	s	7.12.1.2
	164	Caso exista porta no boxe, esta possui vão com largura livre mínima de 0,90 m confeccionada em material resistente a impacto?	X		n	s	s	7.12.1.1
	165	O registro do chuveiro está a 1,00 m do piso acabado e a 0,45 m de distância do banco?	X		n	s	s	7.12.2 Figura 126
	166	Há banco instalado na parede lateral ao chuveiro, com dimensões mínimas de 0,70 m x 0,45 m, e altura de 0,46 m do piso acabado?	X		n	s	s	7.12.3 Figura 126.b)
	167	No boxe há barra de apoio de 90° na parede lateral ao banco e barra vertical na parede de fixação do banco?			n	s	s	7.12.3 Figura 126.a)
	168	O piso do boxe de chuveiro é antiderrapante, está nivelado com o piso adjacente e possui grelhas ou ralos fora da área de manobra e transferência?	X		n	s	s	7.12.4
BANHEIRA	169	Há área de transferência (0,80 m x 1,20 m) lateral à banheira?	X		n	s	s	7.13.2 Figuras 127 e 128
	170	A banheira possui altura máxima de 0,46 m?	X		n	s	s	7.13.2.1
	171	O acionamento da banheira do comando deve estar a uma altura de 0,80 m do piso acabado?	X		n	s	s	7.13.2.3
	172	A banheira possui duas barras de apoio horizontais na parede frontal e uma vertical na parede lateral?	X		n	s	s	7.13.2.4 Figura 129
AREIA COM UMI	173	Os vestiários acessíveis estão localizados em rotas acessíveis?	X		s	s	s	7.3.1

Rua Pedro Augusto, nº 53 – Centro – CEP: 61.890-000 – Guaiúba – Ceará
CNPJ: 12.350.535/0001-32



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Guaiúba

CEARÁ

PROJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA-CE.

PROGRAMA: PLANEJAMENTO URBANO - MCIDADES - PT/CEF Nº 895138 / 2019.

LOCAL: MERCADO PÚBLICO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA - CE.

DATA: 27/05/2021.


BASE DE PREÇO: SINAPI MAIO DE 2021 COM DESONERAÇÃO E TABELA SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO.

174	Existe vestiário acessível com entrada independente?		X		s	s	s	7.4.2	
175	As superfícies de piso dos vestiários acessíveis possuem revestimento regular, firme, estável, não trepidante e antiderrapante, estando secas ou molhadas?		X		n	s	s	7.12.4	

SECRETARIA DE AGRICULTURA, Pecuária,
Pesca e Meio Ambiente

JOSÉ ROBERTO GONCALVES DA SILVA
SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,
PESCA E MEIO AMBIENTE





PROJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA-CE.

PROGRAMA: PLANEJAMENTO URBANO - MCDIDADES - PT/CEF Nº 895138 / 2019.

LOCAL: MERCADO PÚBLICO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA - CE.


DATA: 27/05/2021.

BASE DE PREÇO: SINAPI MAIO DE 2021 COM DESONERAÇÃO E TABELA SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO.

176	Há, no mínimo, 5% do total de cada peça instalada acessível, com no mínimo uma, consideradas separadamente, se houver divisão por sexo?	X	n	s	s	7.4.5
177	Há sinalização de emergência?	X	n	s	s	7.4.2.2
178	Os vestiários acessíveis possuem dispositivo de sinalização de emergência (alarme sonoro e visual) próximo à bacia, acionado através de pressão ou alavanca, instalado à 40 cm do piso e com cor contrastante?	X	n	s	s	5.6.4.1
179	Os interruptores foram instalados em altura de 0,60m a 1,00 m do piso?	X	n	s	s	4.6.9
180	A sinalização visual está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em altura entre 0,90 m - 1,20 m) ou sonora?	X	n	s	s	5.4.1
181	As portas, quando abertas, possuem vão livre de 0,80 m de largura e 2,10 m de altura?	X	s	s	s	6.11.2.4
182	A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, afixado na parte interna da porta e maçaneta tipo alavanca?	X	n	s	s	6.11.2.7 Figura 84: 7.11.5
183	Nos locais de prática esportiva, as portas tem largura mínima de 1m nas circulações destinada a praticantes?	X	s	s	s	6.11.2.4; 6.11.2.12; 10.11.1
184	As cabinas individuais acessíveis possuem superfície para troca de roupas na posição deitada, de dimensões mínimas de 0,70 m de largura, 1,80 m de comprimento e altura de 0,46 m?	X	n	s	s	7.14.1

Rua Pedro Augusto, nº 53 - Centro - CEP: 61.890-000 - Guaiúba - Ceará

CNPJ: 12.359.535/0001-32



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Guaiúba

MUNICÍPIO DE GUAIÚBA - CEARÁ

PROJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GUAIÚBA-CE.

PROGRAMA: PLANEJAMENTO URBANO - MCIDADES - PT/CEF Nº 895138 / 2019.

LOCAL: MERCADO PÚBLICO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GUAIÚBA - CE.

DATA: 27/05/2021.

BASE DE PREÇO: SINAPI MAIO DE 2021 COM DESONERAÇÃO E TABELA SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO.

185	Há duas barras de apoio horizontais junto à superfície de troca de roupas com comprimento mínimo de 0,80 m, instaladas na cabeceira a 0,30 m da lateral e na lateral a 0,50 m da cabeceira, ambas em altura de 0,75 m do piso acabado?		N		n		S		S		7.14.1	
186	A porta da cabina, quando aberta, possui vão livre com largura de 0,80 m ou 1,00 m, em locais de		N		s		S		S		7.14.1; 10.11.1	

JOSE ROBERTO CONCALVES DA SILVA
SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, Pecuária,
Pesquisa e Ambiente

SECRETARIA DE AGRICULTURA, Pecuária,
Pesquisa e Ambiente
RUA PEDRO AUGUSTO, Nº 53 - CENTRO - GUAIÚBA - CEARÁ
CEP: 61.890-000



Rua Pedro Augusto, nº 53 - Centro - CEP: 61.890-000 - Guaiúba - Ceará
CNPJ: 12.359.535/0001-32



PROJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA-CE.

PROGRAMA: PLANEJAMENTO URBANO - MCDIDADES - PT/CEF Nº 895138 / 2019.

LOCAL: MERCADO PÚBLICO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA - CE.

DATA: 27/05/2021.

BASE DE PREÇO: SINAPI MAIO DE 2021 COM DESONERAÇÃO E TABELA SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO.

		pratica esportiva, com abertura para o lado externo de cabina?								
	187	A porta da cabina possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, afixado na parte interna da porta e sistema de travamento acessível?	X		n		s		s	7.5.f) Figura 84
	188	O espelho, quando instalado, possui borda inferior a 0,30 m e a borda superior a, no mínimo, 1,80 m do piso?	X		n		s		s	7.14.1
BANCOS	189	Os bancos para vestiários possuem encosto e profundidade mínima de 0,45 m, largura mínima de 0,70 m e altura de 0,46 m do piso, e possuem um espaço livre inferior com 0,30 m de profundidade?	X		n		s		s	7.14.2
	190	Os bancos possuem área de transferência lateral com dimensões mínimas de 0,80 x 1,20 m?	X		n		s		s	7.14.2 Figura 131
ARMÁRIOS	191	A altura de utilização dos armários está entre 0,40 m e 1,20m do piso acabado?	X		n		s		s	7.14.3
	192	A altura de fixação dos puxadores dos armários está entre 0,40 m e 1,20 m?	X		n		s		s	7.14.3
	193	As prateleiras possuem profundidade que variam entre 0,25 e 0,43, a depender da altura de cada prateleira, conforme figura 14 da NBR 9050?	X		n		s		s	7.14.3 4.8.2 Figura 14
	194	As projeção de abertura das portas dos armários permite área de circulação mínima de 0,90 m?	X		n		s		s	7.14.3
ACESSÓRIOS	195	Os cubides e porta-objetos estão a uma altura entre 0,80 m e 1,20 m?	X		n		s		s	7.14.5
	196	O porta-objetos possui profundidade máxima de 0,25 m?	X		n		s		s	7.14.5
MOBILIÁRIO	197	O mobiliário urbano está localizado junto a uma rota acessível e fora da faixa livre para circulação de pedestre?	X		s		s		s	4.3.3 8.1

Rua Pedro Augusto, nº 53 - Centro - CEP: 61.890-000 - Guaiúba - Ceará

CNPJ: 12.359.535/0001-32



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Guaiúba

MUNICÍPIO DE GUAIÚBA - CEARÁ

PROJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GUAIÚBA-CE.

PROGRAMA: PLANEJAMENTO URBANO - MCIDADES - PT/CEF Nº 895138 / 2019.

LOCAL: MERCADO PÚBLICO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GUAIÚBA - CE.

DATA: 27/05/2021.

BASE DE PREÇO: SINAPI MAIO DE 2021 COM DESONERAÇÃO E TABELA SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO.

198	Os assentos públicos possuem altura e profundidade entre 0,40 e 0,45 m, largura individual entre 0,45 e 0,50 m e encosto com ângulo entre 100° e 110°?		X		n	s	s	8.9.1	
199	Em locais de atendimento ao público, existe		X		n	s	s	5.3.2 Figuras 31 e 32;	

JOSE ROBERTO SOUZA ALVES DA SILVA
SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,
DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL



**PROJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GUARIBA-CE.****PROGRAMA: PLANEJAMENTO URBANO - MCIDADES - PT/CEF Nº 895138 / 2019.****LOCAL: MERCADO PÚBLICO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA - CE.****DATA: 27/05/2021.****BASE DE PREÇO: SINAPI MAIO DE 2021 COM DESONERAÇÃO E TABELA SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO.**

	assento de uso preferencial sinalizado com o Símbolo Internacional de Acesso e com os símbolos de gestante, pessoa com criança de colo, pessoa idosa, pessoa obesa e pessoa com mobilidade reduzida?							6.3.5.1 Figures 35 a 39
200	Em locais de atendimento ao público, existe assento para pessoa obesa (5% com no mínimo um)?	X		n				10.19
201	O assento para pessoa obesa possui largura mínima de 0,75 m, profundidade entre 0,47 m e 0,51 m e altura do assento entre 0,41 m e 0,45 m e suporta carga de 250 Kg?	X		n	s	s		4.7
202	O mobiliário não interrompe a livre passagem, nos espaços de circulação das rotas acessíveis?	X		n	s	s		4.3.3
203	Há M.R (0,80 x 1,20 m) ao lado dos assentos fixos e fora da faixa para circulação de pedestres?	X		s	s	s		6.9.3
204	A circulação entre os móveis ou passagens internas é, no mínimo, de 0,90 m e possui áreas de giro para retorno?	X		n	s	s		4.3
205	As mesas possuem largura mínima de 0,90 m e altura da superfície de trabalho entre 0,75 m e 0,85 m?	X		n	s	s		9.3.1.3
206	As mesas permitem aproximação frontal da cadeira de rodas, com uma altura livre mínima de 0,75 m embaixo da superfície de trabalho, garantindo largura mínima de 0,80 m e profundidade mínima de 0,50 m?	X		n	s	s		9.3.1.4

Rua Pedro Augusto, nº 53 - Centro - CEP: 61.890-000 - Guaiúba - Ceará

CNPJ: 12.359.535/0001-32



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Guaiúba

Pedra do Fogo - Ceará



PROJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA-CE.
 PROGRAMA: PLANEJAMENTO URBANO - MCIDADES - PT/CEF Nº 895138 / 2019.
 LOCAL: MERCADO PÚBLICO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA - CE.
 DATA: 27/05/2021.
 BASE DE PREÇO: SINAPI MAIO DE 2021 COM DESONERAÇÃO E TABELA SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO.

TRANSPORTE	207	Em pontos de embarque e desembarque de transporte público, se houver assentos fixos e/ou apoios isquáticos, há também espaço para P.C.R com dimensões de 0,80 m x 1,20 m?	SIM			s	s	s	8.2.1.2
	208	Há sinalização informativa sobre as linhas disponíveis nos pontos de ônibus, dos tipos visual e sonora?	SIM			n	s	s	8.2.1.3 5.2.7
EDIFÍCIOS	209	Em edificações de grande porte e equipamentos		X		n	s	s	8.3.2

JOSE ROBERTO GONCALVES DA SILVA
 SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, Pecuária,
 PESCA E MEIO AMBIENTE

[Faint signature and stamp]

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Guaiúba

MUNICÍPIO DE GUAIÚBA - CEARÁ



PROJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GUAIÚBA-CE.
 PROGRAMA: PLANEJAMENTO URBANO - MCIDADES - PT/CEF Nº 895138 / 2019.
 LOCAL: MERCADO PÚBLICO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GUAIÚBA - CE.
 DATA: 27/05/2021.
 BASE DE PREÇO: SINAPI MAIO DE 2021 COM DESONERAÇÃO E TABELA SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO.

	urbanos, há pelo menos um telefone que transmita mensagens de texto (TDD) ou tecnologia similar, instalado a uma altura entre 0,75 m e 0,80 m do piso acabado?									
	210	Pelo menos um telefone de cada conjunto assegura dimensão e espaço apropriado para aproximação, alcance, manipulação e uso, devidamente sinalizado?	X		n	s	s		8.3.1 8.1	
	211	Caso exista cabina telefônica, pelo menos uma é acessível e possui dimensões que garantem um M.R (0,80 m x 1,20 m) com aproximação frontal?	X		n	s	s		8.4.2	
	212	O telefone da cabina acessível está instalado suspenso, na parede oposta à entrada?	X		n	s	s		8.4.2	
	213	Em frente à cabina há espaço para rotação de 180° de cadeira de rodas (1,50 x 1,20 m)?	X		n	s	s		8.4.2	
VEGETAÇÃO	214	Se houver áreas drenantes de árvores invadindo as faixas livres do passeio, há grelhas de proteção, com vãos de no máximo 15 mm?	X		n	s	s		8.8.3	
BALCÕES DE ATENDIMENTO OU INFORMAÇÕES	215	O balcão de atendimento e ou informações está facilmente identificado e localizado em rota acessível?	SIM		n	s	s		9.2.1.1	
	216	Os balcões de atendimento e/ou informações garantem um M.R frontal?	SIM		s	s	s		9.2.1.2	
	217	Há circulação adjacente aos balcões que permita giro de 180° (1,20 x 1,50 m) de cadeira de rodas?	SIM		s	s	s		9.2.1.2	
	218	Balcão de atendimento possui superfície com largura mínima de 0,90 m e altura entre 0,75 m a 0,85 m do piso, assegurando-se largura livre mínima sob a superfície de 0,80 m?	SIM		n	s	s		9.2.1.4	

Rua Pedro Augusto, nº 53 - Centro - CEP: 61.890-000 - Guaiúba - Ceará
 CNPJ: 12.359.535/0001-32

JOSE ROBERTO GONÇALVES DA SILVA
 SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,
 PESCA E MEIO AMBIENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Guaiúba

MUNICÍPIO DE GUAIÚBA - CEARÁ



PROJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GUAIÚBA-CE.

PROGRAMA: PLANEJAMENTO URBANO - MCIDADES - PT/CEF Nº 895138 / 2019.

LOCAL: MERCADO PÚBLICO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GUAIÚBA - CE.

DATA: 27/05/2021.

BASE DE PREÇO: SINAPI MAIO DE 2021 COM DESONERAÇÃO E TABELA SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO.


219	Balcão de informações possui superfície com largura mínima de 0,90 m e altura entre 0,90 m a 1,05 m do piso, assegurando-se largura livre mínima sob a superfície de 0,80 m?	SIM			n	s	s	9.23.4	
-----	--	-----	--	--	---	---	---	--------	--



JOSE ROBERTO GONÇALVES DA SILVA
SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,
PESCA E MEIO AMBIENTE

SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,
PESCA E MEIO AMBIENTE
RUA PEDRO AUGUSTO, Nº 53 - CENTRO - GUAIÚBA - CEARÁ
CEP: 61.890-000
CNPJ: 12.359.535/0001-32

Rua Pedro Augusto, nº 53 - Centro - CEP: 61.890-000 - Guaiúba - Ceará
CNPJ: 12.359.535/0001-32



PROJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA-CE.
PROGRAMA: PLANEJAMENTO URBANO - MCIDADES - PT/CEF Nº 895138 / 2019.
LOCAL: MERCADO PÚBLICO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA - CE.
DATA: 27/05/2021.
BASE DE PREÇO: SINAPI MAIO DE 2021 COM DESONERAÇÃO E TABELA SEINFRA 26.1 COM DESONERAÇÃO.

AUTO-ATENDIMENTO	220	Balcão de atendimento ou de informação possui altura livre sob o tampo de no mínimo 0,73 m e profundidade livre mínima de 0,30 m, de modo que a pessoa em cadeira de rodas tenha a possibilidade de avançar sob o balcão?	SIM		n	s	s	9.2.1.5 9.2.3.5
	221	Os balcões possuem o Símbolo Internacional de Acesso próximo à parte rebaixada?	SIM		n	s	s	5.3.2.2
	222	Em áreas de atendimento, no caso de dispensers de senha ou totens de autoatendimento, estes estão localizados em área de piso nivelado e sem obstruções?	SIM		n	s	s	9.4.3.2
	223	Pelo menos um desses equipamentos possui um M. R. para aproximação (frontal e alcance visual frontal ou lateral) de pessoa em cadeira de rodas?	SIM		n	s	s	9.4.3.4
	224	Os controles estão localizados entre 0,80 m e 1,20 m do piso, com profundidade de no máximo 0,50 m em relação à face frontal externa do equipamento?	SIM		n	s	s	9.4.3.5
	225	O equipamento apresenta instruções e informações visuais e auditivas ou táteis em posição visível, conforme Seção 5?	SIM		n	s	s	9.4.3.8
	226	No caso de displays de senhas, a informação é compreensível por pessoas com deficiência, sendo apresentada de forma visual e sonora?	SIM		n	s	s	5.1.3
B E	227	Os bebedouros estão instalados com no mínimo duas alturas diferentes de bica: 0,90 m e outra entre 1,00 m e 1,10 m em relação ao piso acabado?		X	n	s	s	8.5.1.2
	228	O bebedouro de 0,90 m possui altura livre inferior de 0,73 m?		X	n	s	s	8.5.1.3

Ofício nº 574/21/UN-BME30/SNN
Fortaleza, 30 de Junho de 2021



À

Prefeitura Municipal de Guaiuba
Rua Pedro Augusto, nº SN, Centro.
Cidade - Guaiuba - CE


Prezado (a) cliente,


Em resposta a sua solicitação, registrado nesta Companhia com o nº 0123.000805/2021-38, temos a informar:

Executado ligação de água e ativado ligação de esgoto no endereço Frederico Augusto, sn, Centro/Guaiúba-CE, em nome da Prefeitura Municipal de Guaiúba.

Desde já nos colocamos à inteira disposição para esclarecimentos e maiores informações que se fizerem necessárias

Atenciosamente,


Eduardo de Freitas Gonçalves
Gerente da Unidade de Negócio da
Bacia Metropolitana
CAGECE - UN-BME


Vânia Maria Viana Vieira Palmeira
Coordenadora Comercial da Unidade de
Negócio Bacia Metropolitana UN-BME
30.

Costa Lima
Supervisor Comercial IV
Mat: 3154-2
UNBME - CAGECE







PREFEITURA MUNICIPAL DE

Guaiúba

HUMANIZAR - DESENVOLVER E PROTEGER

Guaiúba - Ceará, 18 de Novembro de 2021

Ofício Nº 124/2021-GP/EF

Assessoria Jurídica
MUNICÍPIO DE

18 de 11 de 2021



Ao Ilustríssimo Senhor
Vereador Flávio Frota Silva Guimarães
M.D. Presidente
Câmara Municipal de Vereadores de Guaiúba - Ceará
Guaiúba - Ceará

Ilustríssimo Presidente,

Conforme exigido pela PORTARIA INTERMINISTERIAL DO GOVERNO FEDERAL Nº 424, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2016, que dispõe sobre as normas relativas as transferências de recursos da União mediante convênios e contratos de repasse, estamos através deste apresentando para conhecimento dos nobres vereadores do município de Guaiúba - Ceará o PLANO DE SUSTENTABILIDADE DO CONTRATO DE REPASSE PT: 1066631-74 (CEF/GIGOV/FORTALEZA) / PLATAFORMA +BRASIL: 895138/2019 REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA-CE.

Atenciosamente.

Izabella Maria Fernandes da Silva
Izabella Maria Fernandes da Silva
Prefeita Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Guaiúba

HUMANIZAR, DESENVOLVER E PROSPERAR.

PLANO DE SUSTENTABILIDADE

1. APRESENTAÇÃO

Identificação do convênio, objeto, valor, contrapartida (principais).

PLATAFORMA +BRASIL: 895138/2019 PT: 1066831-74
Ministério do Desenvolvimento Regional

Objeto:
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE
GUAUIUBA-CE

Valor Global: 311.018,60
Valor de repasse: 286.500,00
Valor de contrapartida: 24.518,60
Vigência: 27/12/2019
Início da vigência: 27/12/2022



2. OBJETIVOS DO CONVÊNIO

Guaiúba é um município brasileiro do estado do Ceará. Faz parte da região metropolitana de Fortaleza e do Polo Serra de Guaramiranga. Possui área geográfica de 267 km², incluindo-se os distritos de Água Verde, Itacima, Dourado, Baú, São Jerônimo e Morenos. Encontra-se a 26,1 km da capital cearense, tendo como via principal de acesso a CE-060.

A **REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GUAUIUBA-CE** visa oferecer à população e aos visitantes uma melhoria na qualidade dos serviços oferecidos, promovendo o desenvolvimento econômico local. A reforma consistirá em reparos e ampliação da edificação para melhorar a infraestrutura e fomentar o desenvolvimento da cadeia produtiva, conseqüentemente a economia e desenvolvimento rural. Com a implantação do Projeto onde são comercializados produtos característicos da região, principalmente Artesanato, produtos esses bastante procurados pelos turistas, além de gêneros alimentícios também comercializados, pretende-se garantir o desenvolvimento local, permitindo o escoamento adequado da produção, fomentando e estruturando melhor os pequenos e médios agropecuaristas. E assim melhorando a qualidade de vida de centenas de agricultores, proporcionando bem estar social de todos. Espera-se com a realização dessa obra o fomento e a sustentabilidade das cadeias produtivas locais e aumento de produção, trazendo assim impacto positivo na economia local e desenvolvimento rural.



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Guaiúba

HUMANIZAR. DESENVOLVER E PROSPERAR.

3. ARMAZENAMENTO E GARANTIA (BENS)

Não se aplica por serem Obras Cíveis

4. CUSTOS E FONTES DE RECURSOS

A responsabilidade pelos custos previstos e operacionalização para as manutenções, periódicas ou não, e reparos do objeto serão de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Guaiúba – Ceará através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO** em conjunto com **SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E MEIO AMBIENTE, SECAP**. A viabilidade orçamentário-financeiros pela manutenção se dará através da Lei Municipal Nº 998, de 03 de Novembro de 2020, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual do Município de Guaiúba para o exercício de 2021 através (Dotação Orçamentária 23.605.0027.2.087 Manutenção das Atividades do Mercado Público/Assegurar o funcionamento das atividades do Mercado Público).

5. RISCOSE MEDIDAS PREVENTIVAS

Identificação das ameaças à longevidade do objeto entregue e as ações que podem ser tomadas para evitar ou minimizar a ocorrência dos riscos e impactos negativos após a conclusão do projeto (para todo risco identificado, preencher com pelo menos uma medida preventiva).

CATEGORIA DO RISCO	RISCO	Sim	Não	Não se aplica	MEDIDAS PREVENTIVAS
FINANCEIRO	Insuficiência de recurso financeiro para manutenção/reparo do objeto		x		A viabilidade orçamentário-financeiros pela manutenção se dará através da Lei Municipal Nº 998, de 03 de Novembro de 2020, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual do Município de Guaiúba para o exercício de 2021 através (Dotação Orçamentária 23.605.0027.2.087 Manutenção das Atividades do Mercado Público/Assegurar o funcionamento das atividades do Mercado Público).
HUMANO/TÉCNICO	Insuficiência de equipe técnica especializada para acompanhar/operacionalizar		x		Equipe de engenharia da Prefeitura Municipal de Guaiúba.

Rua Pedro Augusto, nº 53 – Centro – CEP: 61.890-000 – Guaiúba – Ceará

CNPJ: 12.359.535/0001-30





PREFEITURA MUNICIPAL DE
Guaiúba

HUMANIZAR, DESENVOLVER E PROSPERAR

	a execução do projeto				
	Insuficiência de equipe técnica especializada para acompanhar/operacionalizar a manutenção do objeto concluído		x		Equipe de engenharia da Prefeitura Municipal de Guaiúba
AMBIENTAL	Ocorrências de danos no objeto causados por fenômenos ou desastres naturais	x			A viabilidade orçamentário-financeiros pela manutenção se dará através da Lei Municipal Nº 998, de 03 de Novembro de 2020, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual do Município de Guaiúba para o exercício de 2021 através (Dotação Orçamentária 23.605.0027.2.087 Manutenção das Atividades do Mercado Público/Assegurar o funcionamento das atividades do Mercado Público).
	Ocorrências de possíveis danos ambientais causados pela execução ou entrega do objeto			x	Equipamento já existente. Acompanhamento da Equipe de engenharia concursada da Prefeitura Municipal de Guaiúba
TEMPO	Ausência ou insuficiência do prazo de garantia		x		Garantias contratuais pela construtora responsável
	Cancelamento de condições e garantias contratuais por perda de prazos.			x	
MATERIAL	Inexistência de assistência técnica especializada na região		x		Materiais e mão de obra disponível na região
	Entrega do objeto defeituoso ou inacabado		x		Acompanhamento da Equipe de engenharia da Prefeitura Municipal de Guaiúba
FUNCIONALIDADE	Perda de utilidade/funcionalidade antes do término da expectativa de vida útil do objeto			x	
OUTROS					



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Guaiúba

PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO E PROGRESSO

6. ÓRGÃOS E ENTIDADES RESPONSÁVEIS

A responsabilidade pelos custos previstos e operacionalização para as manutenções, periódicas ou não, e reparos do objeto serão de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Guaiúba – Ceará através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PECUÁRIA PESCA E MEIO AMBIENTE - SEDAP** em conjunto com **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO - SEINFRA**

Guaiúba – 03 de Novembro de 2021.

Isabella Maria Fernandes da Silva
Isabella Maria Fernandes da Silva
Prefeita Municipal

Jose Roberto Gonçalves da Silva
JOSE ROBERTO GONCALVES DA SILVA
SECRETARIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PECUÁRIA PESCA E MEIO AMBIENTE - SEDAP

Jose Wellington de Melo Gonçalves Junior
JOSE WELLINGTON DE MELO GONCALVES JUNIOR
SECRETARIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO - SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA
PROTÓCOLO

03 de 11 de 2021
Silvia



Rua Pedro Augusto, nº 53 – Centro – CEP: 61.890-000 – Guaiúba – Ceará
CNPJ: 12.359.535/0001-32

[Handwritten signatures]



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Guaiúba

HUMANIZAR, DESENVOLVER E PROSPERAR.

NÚCLEO DE VIGILANCIA SANITARIA DE GUAÍÚBA

PARECER VIGILANCIA SANITARIA – 2021.11.26-01

Objeto:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA-CE (COM COORDENADAS -4.039607124587252 E -38.634796142578125 S)

PLATAFORMA +BRASIL: 895138/2019 PT: 1066831-74

Ministério do Desenvolvimento Regional

Endereço: Rua Frederico Augusto, S/N, Sede, Centro.

Eu, **José Renê Vasconcelos da Graça** (Médico Veterinário CRMV—1451—CE), DECLARO, na qualidade de **DIRETOR DO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE GUAÍUBA –CEARÁ** (portaria N°0024/2021), que Projeto Reforma e Ampliação do Mercado Público no município de Guaiúba/CE, vinculado a **PLATAFORMA +BRASIL: 895138/2019 / PT: 1066831-74**, que as especificações para execução das obras e atividades propostas atendem as legislações vigentes e demais diplomas legais.

Portanto o projeto em questão no que se refere ao Serviço de Inspeção Sanitária de Guaiúba – Ceará está **APROVADO**.

Guaiúba – 26 de Novembro de 2021.

José Renê Vasconcelos da Graça.
Diretor do núcleo de vigilância sanitária de Guaiúba
Médico Veterinário CRMV—1451—CE.



Rua Pedro Augusto, nº 53 – Centro – CEP: 61.890-000 – Guaiúba – Ceará
CNPJ: 12.359.535/0001-32



NÚCLEO DE VIGILANCIA SANITARIA DE GUAÍÚBA

PARECER VIGILANCIA SANITARIA – 2021.11.26-01

Objeto:


REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA-CE (COM COORDENADAS -4,039607124587252 E -38,634796142578125 S)
PLATAFORMA +BRASIL: 895138/2019 PT: 1066831-74
Ministério do Desenvolvimento Regional

Endereço: Rua Frederico Augusto, S/N, Sede, Centro.

Eu, **José René Vasconcelos da Graça** (Médico Veterinário CRMV—1451—CE), DECLARO, na qualidade de **DIRETOR DO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE GUAÍUBA –CEARÁ** (portaria N°0024/2021), que **Projeto Reforma e Ampliação do Mercado Público no município de Guaiúba/CE, vinculado a PLATAFORMA +BRASIL: 895138/2019 / PT: 1066831-74**, que as especificações para execução das obras e atividades propostas atendem as legislações vigentes e demais diplomas legais.

Portanto o projeto em questão no que se refere ao Serviço de Inspeção Sanitária de Guaiúba – Ceará está **APROVADO**.

Guaiúba – 26 de Novembro de 2021.


José René Vasconcelos da Graça
Diretor do núcleo de vigilância sanitária de Guaiúba
Médico Veterinário CRMV—1451—CE.





PREFEITURA MUNICIPAL DE

Guaiúba


MUNICÍPIO DE GUAIÚBA - CEARÁ

PROJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GUAIÚBA-CE.
PROGRAMA: PLANEJAMENTO URBANO - MCIDADES - PT/CEF Nº 895138 / 2019.
LOCAL: MERCADO PÚBLICO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GUAIÚBA - CE.
DATA: 14/07/2021.
BASE DE PREÇO: SINAPI MAIO DE 2021 COM DESONERAÇÃO E TABELA SEINFRA 27.1 COM DESONERAÇÃO.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE EM ACESSIBILIDADE


Eu, Jordan Matheus Alves da Silva, portador do RNP nº 061983610, na condição de Engenheiro Civil, projetista, DECLARO, na qualidade de representante da Prefeitura Municipal de Guaiúba, no estado do Ceará, inscrita com CNPJ 12.359.535/0001-32, Responsável Técnico pela Elaboração de Projeto Reforma e Ampliação do Mercado Público no município de Guaiúba/CE, vinculado ao Plano de Trabalho nº 1066831-74, SICONV 895138, para fins do disposto no Anexo I da Instrução Normativa nº 02, de 09 de outubro de 2017, do Ministério do Planejamento, desenvolvimento e Gestão, que foram atendidos os itens de acessibilidade, constantes da lista de verificação de acessibilidade anexa. DECLARO, outrossim, sob as penas da lei, estar plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e deter plenos poderes, conhecimentos técnicos e informações para firmá-la.

Guaiúba - CE, 12 de julho de 2021.



JOSÉ WELLINGTON DE MELO GONÇALVES JÚNIOR
Secretário de Infraestrutura e Habitação
Prefeitura municipal de Guaiúba
CNPJ: 12.359.535/0001-32





JORDAN MATHEUS ALVES DA SILVA
Engenheiro Civil – RNP: 061981361-0 CREA - CE
Prefeitura municipal de Guaiúba
CNPJ: 12.359.535/0001-32

- 1. Este documento somente pode ser utilizado nas versões do Excel 2003 ou superior. Não deve ser utilizado versões no DBOffer. O Documento deve ser salvo **SOMENTE** em extensões habilitadas pelo macros (xlis ou xlsm). Este documento foi salvo na extensão xlsm. Se o arquivo for **INUTILIZADO**.
- 2. Para funcionamento correto do arquivo, a Segurança de Macros do Excel deve ser habilitada.
 - 2.1. Na Versão Excel 2003, selecione na Faixa de Opções Ferramentas -> Macro -> Segurança -> Na aba Nível de segurança selecione a opção "Baixo" -> Clique em OK -> Feche a aba e salve novamente para utilizar a Planilha.
 - 2.2. Na Versão Excel 2007 ou superior, selecione na Faixa de Opções Arquivo -> Opções -> Central de Confiança -> Configurações da Central de Confiança -> Configurações de Macro -> Habilitar todas as Macros -> Clique em OK -> Feche e abra o excel novamente para utilizar a Planilha.
- 3. O Preenchimento deve ser feito somente nas células em amarelo. As outras células são de preenchimento Automático.
- 4. Ordem de Preenchimento
 - 4.1. Fase de Análise
 - 4.1.1. Preenchimento; preencha no Quadro abaixo os Dados do TCOR:

Nº OPERAÇÃO	Nº SICOMV	GESTOR	PROGRAMA	ACÃO / MODALIDADE	RECURSO
1066831	695132		MUNICÍPIOS	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GUAJUBA - CE	
PROPOSTANTE / TOMADOR			MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	VALORES CONTRATADOS (R\$)
PREFEITURA MUNICIPAL GUAJUBA-CE			GUAJUBA	URA URBANA	
OBJETO			APELIDO DO EMPREENDIMENTO	REPASSO	CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GUAJUBA - CE			REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GUAJUBA - CE	298.300,00	44.816,23

4.1.2. Ordenar abaixo os valores mínimos de Contratações exigidos pelo Proctoma.

% MÍNIMO	VALOR ABSOLUTO IRSI
0,00%	0,00

4.1.3. Clique em Retornar "Preencher QCI" abaixo.

4.1.4. Preencha os Campos dos Meios na Aba QCI - Quadro de Composição de Investimento.
4.1.5. Preencha os Campos das Parcelas de Desembolso na Aba Crono - CFF-CT - Cronograma Fluxo-Financeiro do Contrato.

4.2. Fase de Licitação

4.2.1. Atualize os Dados do QCI e Cronograma Fluxo-Financeiro.
4.2.2. Insira no Quadro abaixo os dados dos CTEFs.

CTEF:	Nome do Fornecedor:	CNPJ / CPF:



4.3. Fase de Solicitação de Recursos

4.3.1. Preencha os Dados de Medição na Aba RRE - Relatório Resumo do Empreendimento.
4.3.2. Preencha os Campos na Aba Ofício, para o Ofício de Solicitação de Recursos e Relatório de Fornecedor.

JOSE ROBERTO GONCALVES DA SILVA
SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,
PESCA E MEIO AMBIENTE

JOSE ROBERTO GONCALVES DA SILVA
SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,
PESCA E MEIO AMBIENTE

[Handwritten signature]

Nº OPERAÇÃO 1066831 Nº SICONV 895138 GIGOV

GESTOR

PROponente / TOMADOR EMPRESA EXECUTORA

MUNICÍPIO / UF
GUAÍUBA - CE

LOCALIDADE / ENDEREÇO
SEDE - GUAÍUBA - CE

INÍCIO DA OBRA

Nº CTEF

CNPJ

OBJETO DO CTEF
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DE GUAÍUBA - CEARÁ

JOSE ROBERTO GONCALVES DA SILVA
SECRETARIO DE AGRICULTURA, PECUARIA,
PESCA E MEIO AMBIENTE

JOSE ROBERTO GONCALVES DA SILVA
SECRETARIO DE AGRICULTURA, PECUARIA,
PESCA E MEIO AMBIENTE

Valor Total do Organismo: R\$ 311.018,60

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos	1	2	3	4	5	6
Nível 1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES											
Serviço 1.1		PLACA DE SINALIZAÇÃO DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO	M2	4,50	190,73	854,29	2-SERVIÇOS AUXILIARES	4,50					
Serviço 1.2		SINALIZAÇÃO EM TAPETE DE PROTEÇÃO COM CHAVAS COMPENSADAS E= 12mm	M	54,92	5,93	326,66	2-SERVIÇOS AUXILIARES	54,92					
Serviço 1.3		INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	LN	1,00	1.282,83	1.282,83	2-SERVIÇOS AUXILIARES	1,00					
Serviço 1.4		INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	1.647,29	1.647,29	2-SERVIÇOS AUXILIARES	1,00					
Meta 2		SERVIÇOS AUXILIARES											
Serviço 2.1		LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO	M3	27,00	8,12	219,24	2-SERVIÇOS AUXILIARES	27,00					
Serviço 2.2		LOCAÇÃO MENSAL DE ESCADA METÁLICA PIVOTANTES	M2	145,00	5,10	739,50	2-SERVIÇOS AUXILIARES	145,00					
Serviço 2.3		ANDAIME METÁLICO DE ESCADA P/FACHADAS LOCAÇÃO MENSAL	M2	145,00	7,57	1.097,65	2-SERVIÇOS AUXILIARES	145,00					
Meta 3		SERVIÇOS AUXILIARES											
Serviço 3.1		ADMINISTRAÇÃO DE OBRA LOCAL	100%	1,00	12.853,36	12.853,36	3-ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	1,00					
Meta 4		DEMOLIÇÕES											
Nível 4.1		DEMOLIÇÕES DAS ALVENARIAS DOS BOXES											
Serviço 4.1.1		DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO, AF 12/2017	M3	10,82	48,53	525,99	4-DEMOLIÇÕES	10,82					
Nível 4.2		DEMOLIÇÃO DAS ALVENARIAS (FACHADA FRENTE)											
Serviço 4.2.1		DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO, AF 12/2017	M3	4,71	48,53	228,58	4-DEMOLIÇÕES	4,71					
Nível 4.3		DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DOS BANHEIROS											
Serviço 4.3.1		DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO, AF 12/2017	M3	0,10	48,50	4,86	4-DEMOLIÇÕES	0,10					
Nível 4.4		DEMOLIÇÃO DAS ALVENARIAS DA SALA DE ADMINISTRAÇÃO											
Serviço 4.4.1		DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO, AF 12/2017	M3	2,16	48,53	104,82	4-DEMOLIÇÕES	2,16					
Nível 4.5		DEMOLIÇÃO DE REBOCO COM PATOLOGIAS											
Serviço 4.5.1		REAPROVEITAMENTO DE REBOCO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF 12/2017	M2	632,34	2,82	1.783,86	4-DEMOLIÇÕES	632,34					
Nível 4.6		DEMOLIÇÃO DE TODO O PISO EM CONCRETO DE TODO MERCADO											
Serviço 4.6.1		DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	21,46	288,55	6.192,28	4-DEMOLIÇÕES	21,46					
Nível 4.7		DEMOLIÇÃO DA COBERTURA DOS BANHEIROS											
Serviço 4.7.1		DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS	M2	44,15	30,95	1.368,01	4-DEMOLIÇÕES	44,15					
Nível 4.8		DEMOLIÇÃO DE POSTAS E JANELAS											
Serviço 4.8.1		RETRABALHO DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE ENTREFES	M2	39,02	17,75	692,61	4-DEMOLIÇÕES	39,02					
Nível 4.9		DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO											
Serviço 4.9.1		DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF 12/2017	M2	105,58	20,15	2.127,41	4-DEMOLIÇÕES	105,58					
Meta 5		ESTRUTURAS											
Serviço 5.1		RECUPERAÇÃO CONCRETO, CORTA-CORÇO E RECONSTRUÇÃO CIMENT. ESP. 60MM	M2	6,71	607,48	4.075,18	5-ESTRUTURAS	6,71					

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

JOSE ROBERTO GONCALVES DA SILVA
SECRETARIO DE AGRICULTURA, PECUARIA,
PESCA E MEIO AMBIENTE

SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA,
PESCA E MEIO AMBIENTE
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES



Frontos de Obra:

Nivel	Item	Descricao	Unid.	Qtd.	Preco Unit. (R\$)	Preco Total (R\$)	Agrupador de Eventos	1	2	3	4	5	6
Meta	6	PISOS											
Nivel	6.1	PISO INTERNO - PISO INDUSTRIAL.											
Meta	6.1.1	LONA PLASTICA PRETA.	M2	426,09	1,51	643,40	6-PISO	426,09					
Servico	6.1.2	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESURA 7CM. AF_06/2019	M2	288,08	80,11	23.078,06	6-PISO	288,08					
Servico	6.1.3	PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO F. AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESURA 20 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA AF_06/2019	M2	19,85	30,74	610,19	6-PISO	19,85					
Servico	6.1.4	PISO INDUSTRIAL NATURAL, ESP. = 7cm., REJIST. POLIMENTO (BETON). AF_06/2019	M2	257,15	144,49	37.155,60	6-PISO	257,15					
Nivel	6.2	PISO EXTERNO - PISO INTERTRAVADO											
Servico	6.2.1	PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO F. AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESURA 20 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA AF_09/2020	M2	23,30	30,74	716,25	6-PISO	23,30					
Servico	6.2.2	GUIN (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA, IN LOCO EM TERCIO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2019	M	32,30	40,72	1.315,36	6-PISO	32,30					
Servico	6.2.3	EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESURA 6 CM. AF_12/2015	M2	114,48	51,77	5.928,63	6-PISO	114,48					
Meta	7	PAREDES E PAINES											
Nivel	7.1	ALVENARIA DOS BOXES											
Servico	7.1.1	ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO FURADO (19x19x39)cm ARGAMASSA MISTA DE CAL, HIDRATAÇA, ESP-9, em	M2	108,09	45,81	4.951,60	7-PAREDES E PAINES	108,09					
Nivel	7.2	REUTILIZAÇÃO COM REBOCO											
Servico	7.2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 40L. AF_06/2014	M2	804,02	3,85	3.095,48	7-PAREDES E PAINES	804,02					
Servico	7.2.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 40L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10m2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	333,46	28,13	9.380,23	7-PAREDES E PAINES	333,46					
Servico	7.2.3	MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 40L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 19MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	470,76	21,03	9.900,08	7-PAREDES E PAINES	470,76					
Nivel	7.3	DIVISORIA SANITARIA PARA OS BANHEIROS COM ACESSIBILIDADE											
Servico	7.3.1	PLACAS SANITARIAS TIPO CABINE EM PAINEL DE GABARITE, ESP. 2,5 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC, IN E EXCLUSIVAS E FERREAGENS. AF_01/2021	M2	7,47	324,22	2.421,92	7-PAREDES E PAINES	7,47					
Meta	8	COBERTURAS											
Nivel	8.1	COBERTURA DO PAVILHAO DO MERCADO											
Servico	8.1.2	DEMOLECAO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO	M2	51,71	5,55	286,99	5-ESTRUTURAS	51,71					
Servico	8.1.3	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM COM RECUBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE CHADA PARA TELHADO COM INCLINACA O MAIOR QUE 10°, COM ATE 3 AGUAS, INCLUSO C/AMENIO AF_07/2019	M2	51,71	56,37	2.914,89	5-ESTRUTURAS	51,71					
Servico	8.1.4	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DI, SERVICO/AMENIO 33cm AF_07/2019	M	26,40	71,13	1.877,83	8-COBERTURAS	26,40					
Servico	8.1.5	PARAFUSO ZINCO ROSA COBERTURA 5/16" X 129 MM PARA TELHA FIBROCIMENTO	UN	550,00	1,60	880,00	8-COBERTURAS	550,00					
Servico	8.2.1	COBERTURA DO BANHEIRO											
Servico	8.2.2	TELHA CERAMICA	M2	34,06	79,81	2.718,23	4-DEMOLECAOES	34,06					
Servico	8.2.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR GRUAS, CARRISOS E TRACOS PARA HILHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCOPE DE CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	34,06	69,76	2.369,00	4-DEMOLECAOES	34,06					

JOSE ROBERTO GONCALVES DA SILVA
SECRETARIO DE AGRICULTURA, PECUARIA,
PESCA E MEIO AMBIENTE

SECRETARIA DE AGRICULTURA,
PECUARIA, PESCA E MEIO AMBIENTE



Frontes de Obra:

Valor Total do Orçamento: R\$ 311.018,60

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos	1	2	3	4	5	6
Materia	9	FURTO EM GIATRA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24 CORTE DE 26 CM INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF 07/2015	M	12,85	65,21	837,95	4-DEMOLICOES	12,85					
Material	9.1	INSTALACOES ELÉTRICA	M	189,00	11,06	2.090,34	9-INSTALACOES ELÉTRICAS	189,00					
Material	9.2	ELETRÓDUTO TELEVEI CORRUGADO PVC DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORNO - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2015	M	97,00	19,03	1.845,91	9-INSTALACOES ELÉTRICAS	97,00					
Material	9.3	ELETRÓDUTO PVC ROSC/INCL CONEXOES D= 25mm (1/2")	M	97,00	7,27	705,09	9-INSTALACOES ELÉTRICAS	97,00					
Material	9.4	CAVADA DE INSPECÇÃO DE TERRA CLINDRICA (Ø=100mm)	UN	216,00	127,46	27.530,16	9-INSTALACOES ELÉTRICAS	216,00					
Material	9.5	CAVADA DE LIGACAO PVC 4" X 4"	UN	53,00	11,46	607,38	9-INSTALACOES ELÉTRICAS	53,00					
Material	9.6	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ EMPLATE ATE 36 TRAVESSES	UN	1,00	416,97	416,97	9-INSTALACOES ELÉTRICAS	1,00					
Material	9.7	FIO ISOLADO PVC P/750V 10MM²	M	80,00	13,36	1.068,80	9-INSTALACOES ELÉTRICAS	80,00					
Material	9.8	FIO ISOLADO PVC P/750V 4MM²	M	100,00	8,55	855,00	9-INSTALACOES ELÉTRICAS	100,00					
Material	9.9	FIO ISOLADO PVC P/750V 2,5 MM²	M	260,00	6,95	1.807,00	9-INSTALACOES ELÉTRICAS	260,00					
Material	9.10	INTERRUPTOR UMA TEGIA PARALELO E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	9,00	43,62	392,58	9-INSTALACOES ELÉTRICAS	9,00					
Material	9.11	INTERRUPTOR UMA TEGIA SIMPLES 10A 250V	UN	2,00	19,49	38,98	9-INSTALACOES ELÉTRICAS	2,00					
Material	9.12	INTERRUPTOR DUAS TEGIAS PARALELO 10A 250V	UN	2,00	49,10	98,20	9-INSTALACOES ELÉTRICAS	2,00					
Material	9.13	INTERRUPTOR TRES TEGIAS PARALELO 10A 250V	UN	1,00	70,91	70,91	9-INSTALACOES ELÉTRICAS	1,00					
Material	9.14	TOMADA 2 POL OS MAIS TERRA 20A 250V	UN	17,00	24,32	413,44	9-INSTALACOES ELÉTRICAS	17,00					
Material	9.15	ATERRAMENTO COMPLETE C/ 3 HASTES COPRINHELDI PARA RAJAS	CJ	1,00	1.031,23	1.031,23	9-INSTALACOES ELÉTRICAS	1,00					
Materia	10	INSTALACOES HIDROSANITARIAS	M	53,00	40,33	2.137,40	5-ESTRUTURAS	53,00					
Materia	10.1	INSTALACOES SANITARIAS - BANHEIROS	M	26,00	16,84	437,84	5-ESTRUTURAS	26,00					
Material	10.1.1	TUBO PVC BRANCO PRESSOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANIS	M	24,00	37,61	898,44	5-ESTRUTURAS	24,00					
Material	10.1.2	JOELHO PVC BRANCO PRESSOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANIS	UN	24,00	32,83	787,92	5-ESTRUTURAS	24,00					
Material	10.1.3	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4")	UN	8,00	23,46	187,68	5-ESTRUTURAS	8,00					
Material	10.1.4	LUVIA SIMPLES PVC BRANCO PRESSOTO 100mm (4")	UN	14,00	63,31	886,34	5-ESTRUTURAS	14,00					
Material	10.1.5	TÉ PVC BRANCO C/INSPECÇÃO PRESSOTO D=100mm (4")	UN	6,00	250,59	1.503,54	5-ESTRUTURAS	6,00					
Material	10.1.6	CAIXA DE INSPECÇÃO EM ALUMINIO - TAMPA DE CONCRETO ESP - 5cm	M2	4,00	16,14	64,56	5-ESTRUTURAS	4,00					
Material	10.1.7	JOELHO PVC BRANCO PRESSOTO D=100mm (4")	UN	17,00	74,30	1.263,10	5-ESTRUTURAS	17,00					
Material	10.1.8	RAJO SIFONADO PVC CLINDRICO 100 X 40 MM COM GRELHA REDONDA BRANCA	UN	17,00	9,36	159,12	5-ESTRUTURAS	17,00					
Materia	10.2	INSTALACOES SANITARIAS - BOXES	M	67,00	16,84	1.128,28	5-ESTRUTURAS	67,00					
Material	10.2.1	TUBO PVC BRANCO PRESSOTO D=100mm (4")	M	2,00	18,70	37,40	5-ESTRUTURAS	2,00					
Material	10.2.2	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4")	UN	24,00	16,14	387,36	5-ESTRUTURAS	24,00					
Material	10.2.3	JOELHO PVC BRANCO PRESSOTO D=100mm (4")	UN	24,00	16,14	387,36	5-ESTRUTURAS	24,00					
Material	10.2.4	TÉ PVC BRANCO PRESSOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANIS	UN	10,00	27,02	270,20	5-ESTRUTURAS	10,00					
Material	10.2.5	LUVIA PVC BRANCO HOSC D= 100 (40mm)	UN	16,00	15,17	242,72	5-ESTRUTURAS	16,00					
Material	10.2.6	RAJO SECO PVC DN 100 X 40 MM JUNTA SOLDADIL FORNECIDO E INSTALADO EM RAJAS DE DESCARGA OU EM TUBAL DE ESGOTO SANITARIO AF 12/2014	UN	5,00	12,91	64,55	10-INSTALACOES HIDROSANITARIAS	5,00					
Materia	10.3	INSTALACOES DE AGUA FRIA	M	126,00	5,75	725,50	5-ESTRUTURAS	126,00					
Material	10.3.1	TUBO PVC S/ELAVEL DN 20MM INSTALADO EM PRIMARIA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2014	M	4,00	7,04	28,16	5-ESTRUTURAS	4,00					
Material	10.3.2	JELOHO 45 GRAMS - OPP. DN 25 MM CLASS. PN 25 - INSTALADO EM PRIMARIA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 08/2015	UN	4,00	7,04	28,16	5-ESTRUTURAS	4,00					
Material	10.3.3	JELOHO 45 PVC S/90 E JORC/A D= 25mm (1")	UN	41,00	13,20	541,20	5-ESTRUTURAS	41,00					
Material	10.3.4	LUVIA PVC S/OLD MAIOR D= 25mm (1")	UN	32,00	5,69	182,08	5-ESTRUTURAS	32,00					
Materia	11	ACCESORIOS SANITARIOS	UN	32,00	5,69	182,08	5-ESTRUTURAS	32,00					
Materia	11.2	LOIÇAS METAIS	UN	32,00	5,69	182,08	5-ESTRUTURAS	32,00					

MERCADO PÚBLICO DE GUAÍUBA - CE

JOSE ROBERTO CONCEIÇÃO DA SILVA
SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,
PESCA E BEM-ESTAR ANIMAL



Fronteiras da Obra:

Valor Total do Orçamento: R\$ 311.018,60

MERCADO PÚBLICO DE GUAÍUBA - CE

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos	1	2	3	4	5	6
Serviço	11.2.1	FICHA SFORMADA DE LOUÇA BRANCA ACESSÓRIOS E TURBO DE LAVADOR	UN	4,00	411,68	1.646,72	11-ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	1,00					
Serviço	11.2.2	ACESSÓRIOS - PAINEL BRANCO SÉCULA CROMADA PLÁSTICA E	UN	4,00	291,20	1.164,80	11-ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	1,00					
Serviço	11.2.3	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS	UN	2,00	127,12	254,24	11-ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	2,00					
Serviço	11.2.4	PAINEL DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 300 OU EQUIVALENTE -	UN	2,00	1.021,84	2.043,68	11-ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	2,00					
Serviço	11.2.5	ORNEAMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	UN	6,00	45,82	274,92	11-ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	6,00					
Meta	12.1	AMPLIAÇÃO DE ÁREA (ADMINISTRAÇÃO)											
Serviço	12.1.1	GABARITO											
Nível	12.2	LOCALIZAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	15,18	7,67	116,33	2-SERVIÇOS AUXILIARES	15,18					
Serviço	12.2.1	FUNDAÇÃO											
Serviço	12.2.1	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME SEM PREVISÃO DE FORMA AF 06/2017	M3	3,01	267,42	804,33	2-SERVIÇOS AUXILIARES	3,01					
Serviço	12.2.2	REPARO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF 04/2016	M3	3,91	29,97	117,27	2-SERVIÇOS AUXILIARES	3,91					
Serviço	12.2.3	LAJOTADO MISTO - ALVENARIA DE EMBASAMENTO C/TLI FURADO C/ ARG MISTO C/CA HIBRIDADA	M3	3,01	507,97	1.528,99	2-SERVIÇOS AUXILIARES	3,01					
Serviço	12.2.4	CORTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADE IN LOCO EM CONCRETO AF 03/2016	M	34,44	65,10	2.242,64	2-SERVIÇOS AUXILIARES	34,44					
Serviço	12.2.5	PERFURABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE E = 2 CM AF 06/2018	M2	16,05	40,08	643,28	2-SERVIÇOS AUXILIARES	16,05					
Nível	12.3	PAINES E PAREDES											
Serviço	12.3.1	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (6x19x39)com CARGAMASSA MISTA DE CAL HIBRIDADA, ESP=9 cm	M2	45,64	45,81	2.069,71	7-PAREDES E PAINES	15,84					
Nível	12.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS											
Serviço	12.4.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLER (2 MÓDULOS) CAIXA ELÉTRICA ELÉTRICO CABO RASGO QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LAMPADA) AF 01/2016	UN	1,00	172,88	172,88	9-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,00					
Serviço	12.4.2	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PAINEL E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELÉTRICO CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA, ELAMPADA) AF 01/2016	UN	1,00	243,97	243,97	9-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,00					
Serviço	12.4.3	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELÉTRICO CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO AF 01/2016	UN	2,00	180,64	361,28	9-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2,00					
Nível	12.5	PISO											
Serviço	12.5.1	PISO EM CONCRETO 20 PARA PREPARO AF CAMBIO, ESPRESSADA 7,5 CM AF 09/2020	M2	15,18	80,11	1.219,67	6-PISO	15,18					
Nível	12.6	COBERTA											
Serviço	12.6.1	TRABA DE MADEIRA COMPOSTA POR GRAS, CABRINOS E FIBRAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AQUAS PARA TELHA DE ENCALDE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF 01/2019	M2	17,22	69,76	1.201,27	4-DEMOLIÇÕES	17,22					
Nível	12.7	TELHA CERÂMICA											
Serviço	12.7.1	PREPARO EM TELHA CERÂMICA 400L AF 06/2014	M2	17,22	79,81	1.374,33	4-DEMOLIÇÕES	17,22					
Serviço	12.7.2	MASSA ÚNICA, PAGA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 12% PREPARO AF CAMBIO COM BETONEIRA 40L, APLICADA MANUALEMTE EM FACS INTERIAS DE PARTES ESSENCIAIS DE TOMA, COM EXCURSO DE FAISOS AF 06/2014	M2	45,64	3,85	175,71	7-PAREDES E PAINES	45,64					
Nível	12.8	REVESTIMENTO											
Serviço	12.8	REVESTIMENTO											

JOSE ROBERTO SORCIVALDES DA SILVA
SECRETARIO DE AGRICULTURA, PECUARIA,
PESCA E MEIO AMBIENTE

SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE



Frontes de Obra:

Valor Total do Orçamento: R\$ 3.111.018,60

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos	1	2	3	4	5	6
Serviço	128.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PILAÇOS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADO EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5.M ² E 10.M ² . AF. 06/2014	M2	15,18	144,86	2188,97	12-AMPLIAÇÃO DE ÁREA (ADMINISTRAÇÃO)	15,18					
Nível	12.9	JANELA DE ALUMÍNIO DE COBRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS COM VIDROS. BATENTE. ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERROS. EXC. USV. ALZAR CONTORNADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	M2	2,20	444,22	977,26	14-ESQUADRIAS	2,20					
Serviço	129.2	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM TAMBAO COM GUARNIÇÃO FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2019	M2	1,88	1.017,98	1.710,21	14-ESQUADRIAS	1,88					
Nível	12.10	PINTURAS											
Serviço	12.10.1	APLICAÇÃO DE FUNDOS SELADOR ACRÍLICO EMPAQUETADOS - UMA TONALIDADE AF. 06/2014	M2	85,77	2,25	192,90	16-PINTURAS	85,77					
Serviço	12.10.2	APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX AGRÍCOLA EM PAREDES, LUS DEMAIS. AF. 06/2014	M2	85,77	12,78	1.096,14	16-PINTURAS	85,77					
Serviço	12.10.3	TINTA LÁTEX AGRÍCOLA ECONOMICA COB BRANCA	L	20,51	14,07	289,58	16-PINTURAS	20,51					
Nível	13	BANCADAS											
Nível	13.1	BANCADAS PARA BOXE											
Serviço	13.1.1	BANCADE DE GRANITO (OUTRAS CONESIS) - 2cm (COLADO)	M2	12,75	497,66	6.354,17	13-BANCADAS	12,75					
Serviço	13.1.2	BANCADE DE TAMARQUE SINTETICO DE 120 X 60CM COM CURBA INLEGGADA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 01/2020	UN	17,00	230,32	3.915,44	13-BANCADAS	17,00					
Nível	13.2	BANCADAS COM CURBA PARA OS BANHEIROS											
Serviço	13.2.1	BANCADE DE MARMORE SINTETICO COM UMA CURBA 120 X 100 CM	UN	1,38	119,50	164,91	13-BANCADAS	1,38					
Nível	14	ESQUADRIAS											
Nível	14.1	PORTAS DO PAVILÃO DO MERCADO											
Serviço	14.1.1	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ SEMOÇA (LEVE OU MEDIA) BOXZICAL. ESPESURA DE 3,5CM. INCLUSO DOBRADIÇAS E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	1,00	440,48	440,48	14-ESQUADRIAS	1,00					
Serviço	14.2	PORTAS DOS BANHEIROS											
Serviço	14.2.1	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEMOÇA (LEVE OU MEDIA) BOXZICAL. ESPESURA DE 3,5CM. INCLUSO DOBRADIÇAS E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	4,00	362,26	1.449,04	14-ESQUADRIAS	4,00					
Serviço	14.2.2	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA 120X120X3,5CM. 2 FOLHAS. INCLUSO ADUELA 2X. ALZAR 2X E DOBRADIÇAS AF. 12/2019	UN	4,00	813,80	3.255,20	14-ESQUADRIAS	4,00					
Nível	14.3	PORTÕES DE ACESSO LATERAIS											
Serviço	14.3.1	PORTÃO DE ABRIR E BARRA CHATA DE FERRO C/CHAVADURA E DOBRADIÇA INCLUSO PINTURA ESMALE SINTETICO	M2	8,40	484,21	4.067,36	14-ESQUADRIAS	8,40					
Nível	14.4	PORTÃO DE GRADIL ACESSO PRINCIPAL											
Serviço	14.4.1	PORTÃO DE ABRIR E BARRA CHATA DE FERRO C/CHAVADURA E DOBRADIÇA INCLUSO PINTURA ESMALE SINTETICO	M2	31,40	484,21	15.204,19	14-ESQUADRIAS	31,40					
Nível	14.5	JANELAS BASCULANTES PARA BANHEIROS											
Serviço	14.5.1	JANELA DE ALUMÍNIO. TIPO VENEZIANA	M2	0,30	650,53	195,16	14-ESQUADRIAS	0,30					
Nível	15.1	REVESTIMENTO DOS BOXES											
Serviço	15.1.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PIAÇAS TIPO ESMALETA PAVILÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CAL ARGAMASSA TIPO AG 1 APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5.M ² NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES AF. 06/2014	M2	333,46	57,97	19.316,66	15-REVESTIMENTOS	333,46					
Nível	15.2	REVESTIMENTO O BANHEIROS											
Serviço	15.2.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PIAÇAS TIPO ESMALETA EXTRA DE DIMENSÕES 33X65 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5.M ² NA ALTURA DAS PAREDES. AF. 06/2014	M2	101,37	83,28	8.442,69	15-REVESTIMENTOS	101,37					

(Handwritten signature)

JOSE ROBERTO SARAIVAS DA SILVA
SECRETARIO DE AGRICULTURA, PECUARIA,
PESCA E AQUICULTURA



Frontes de Obras

Valor Total do Orçamento: R\$ 311.018,60													
Nível	Item	Descrição	Unit.	Qtd.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos	MERCADO PUBLICO DE GUAÍUBA - CE					
								1	2	3	4	5	6
Serviço	15.2.2	REVESTIMENTO CERÂMICO TIPO PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA (PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APRECIADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	30,93	44,65	1.381,02	15-REVESTIMENTOS	30,93					
Meta	16	PINTURAS											
Nível	16.1	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA CRENÇOL VER	M2	80,21	11,71	939,26	16-PINTURAS	80,21					
Serviço	16.1	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA CRENÇOL VER	M2	80,21	11,71	939,26	16-PINTURAS	80,21					
Serviço	16.2.1	APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, LUMAS DEMAO AF_06/2014	M2	311,82	2,25	701,59	16-PINTURAS	311,82					
Serviço	16.2.2	LATEX DUAS DEMAOZ EM PAREDES INTERIAS SANSSA	M2	390,62	24,40	9.531,13	16-PINTURAS	390,62					
Nível	16.3	AMBIENTES EXTERNOS											
Serviço	16.3.1	APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, LUMAS DEMAO AF_06/2014	M2	421,15	2,25	947,59	16-PINTURAS	421,15					
Serviço	16.3.2	TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, LUMAS DEMAO AF_06/2016	M2	271,89	16,67	4.532,41	16-PINTURAS	271,89					
Nível	16.4	ESQUARIAS DE FERRO											
Serviço	16.4.1	ESMALTE DUAS DEMAOZ EM ESQUARIAS DE FERRO	M2	88,00	47,55	4.184,40	16-PINTURAS	88,00					
Nível	16.5	ESQUADRIAS DE MADEIRA											
Serviço	16.5.1	ESMALTE DUAS DEMAOZ EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	33,60	26,10	878,96	16-PINTURAS	33,60					
Meta	17	MARQUISE											
Serviço	17.1	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, 11 - 20CM	UN	60,00	80,34	4.820,40	17-MARQUISE	60,00					
Meta	18	URBANIZACAO E PAISAGISMO											
Nível	18.1	URBANIZACAO EXTERNO											
Serviço	18.1.1	ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL, INCLUSIVE CONSERVACAO PI 60 DIAS	M2	34,80	77,76	2.706,05	18-PAISAGISMO E URBANIZACAO INTERNA	34,80					
Nível	18.2	PAISAGISMO E URBANIZACAO INTERNA											
Serviço	18.2.1	ARMADURA DE TELA DE AÇO	M2	87,14	29,41	2.562,79	18-PAISAGISMO E URBANIZACAO INTERNA	87,14					
Serviço	18.2.2	ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL, INCLUSIVE CONSERVACAO PI 60 DIAS	M2	87,14	77,76	6.778,01	18-PAISAGISMO E URBANIZACAO INTERNA	87,14					
Serviço	18.2.3	BARRA CHATA ALUM. T ESP. 1/4 COM 6m	UN	119,36	74,08	8.842,19	18-PAISAGISMO E URBANIZACAO INTERNA	119,36					
Meta	19	ACESSIBILIDADE											
Serviço	19.1	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PAV. ESP. 30x41 ASSENTEADO COM ARGAMASSA TRONCENAMENTO E ASSESTIAMENTO	M2	40,05	142,16	5.693,51	19-ACESSIBILIDADE	40,05					
Meta	20	LIMPEZA FINAL DE OBRA											
Serviço	20.1	LIMPEZA GERAL	M2	49,36	1,80	88,85	20-LIMPEZA GERAL DE OBRAS	49,36					
Serviço	20.2	LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA AF_01/2019	M2	16,80	0,87	14,52	20-LIMPEZA GERAL DE OBRAS	16,80					
Serviço	20.3	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE COM PAVO UINDO AF_04/2019	M2	182,75	0,74	135,21	20-LIMPEZA GERAL DE OBRAS	182,75					
Serviço	20.4	LIMPEZA DE SUPERFICIE COM LATO DE ALTA PRESSAO AF_04/2019	M2	153,55	1,66	254,89	20-LIMPEZA GERAL DE OBRAS	153,55					

GUAIUBA - CE, 25 de novembro de 2021
Local e Data

Responsável Técnico: JORDAN MATEUS
CRA/CAU: 34427/CE